

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către **oferant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1733749783689
Obiectul achiziției: <i>Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pentru anul 2025</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pentru anul 2025						
Lotul nr. 1						
Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor de detectare/alarmare pază-incendiu a oficiilor ASP, 3 obiective						
<i>1.1 - s. Sănătăuca, raionul Florești (Serviciul eliberare a actelor de identitate, Serviciul stare civilă)</i>	<i>1.1 - s. Sănătăuca, raionul Florești (Serviciul eliberare a actelor de identitate, Serviciul stare civilă)</i>	-	-	<i>Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente:</i>	1. Panou DSC 585 – 2; 2. Senzor PIR – 15; 3. Senzor de fum – 30; 4. RIP 12V/3A – 1; 5. Sirena sonoră – 2; 6. Acumulator 12V/7Ah – 3. 1. Panou de control DSC 5010 – 1; 2. Detector de fum - 12. 3. Senzor PIR – 17. 4. Sirena sonoră – 1. 5. Acumulator 12v/7Ah – 1; 6. Tastatura -1.	
<i>1.2 - s. Ustia, raionul Dubăsari</i>	<i>1.2 - s. Ustia, raionul Dubăsari</i>			1. Panou de control DSC 5010 – 1; 2. Detector de fum - 12. 3. Senzor PIR – 17. 4. Sirena sonoră – 1.		

				5. Acumulator 12v/7Ah – 1 ; 6. Tastatura - 1 .	
1.3 - s. Varnița, raionul Aneni Noi, str. G. Braga nr. 2A	1.3 - s. Varnița, raionul Aneni Noi, str. G. Braga nr. 2A			1. Panou DSC 3000 – 1 ; 2. Senzor PIR – 12 ; 3. Senzor de fum – 16 ; 4. RIP 12V/3A – 1 ; 5. Sirena sonoră – 1 ; 5. Acumulator 12V/7Ah – 2 ; 6. Tastatura – 1 .	1. Panou DSC 3000 – 1 ; 2. Senzor PIR – 12 ; 3. Senzor de fum – 16 ; 4. RIP 12V/3A – 1 ; 5. Sirena sonoră – 1 ; 5. Acumulator 12V/7Ah – 2 ; 6. Tastatura – 1 .
Lotul nr. 2					
Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor de detectare/alarmare pază-incendiu a oficiilor ASP, mun. Chișinău, 3 obiective					
2.1 - mun. Chișinău, str. Salcîmilor, nr. 28 (blocurile administrative ale ASP)	2.1 - mun. Chișinău, str. Salcîmilor, nr. 28 (blocurile administrative ale ASP)	-	-	<i>Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente:</i> 1. Panou de control "Integra 128 Plus" – 1 ; 2. Tastatura LED – 2 ; 3. Modul de extindere – 14 ; 4. Acumulator 12V/7Ah – 15 ; 5. Buton de incendiu (ИПР) – 12 ; 6. Sursă de alimentare rezervă 12V/2A – 10 , 6. Senzor de fum – 185 .	1. Panou de control "Integra 128 Plus" – 1 ; 2. Tastatura LED – 2 ; 3. Modul de extindere – 14 ; 4. Acumulator 12V/7Ah – 15 ; 5. Buton de incendiu (ИПР) – 12 ; 6. Sursă de alimentare rezervă 12V/2A – 10 , 6. Senzor de fum – 185 .
2.2 - mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul 11/1	2.2 - mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul 11/1	-	-	- Panou de control DSC- 1 ; - Tastatura LCD – 1 buc.; - Detector PIR – 282 buc.; - Surse de alimentare ИПИ 12V/2A – 2 ; - Acumulator 12V/7Ah – 3 ; - Sirena sonoră – 1 .	- Panou de control DSC- 1 ; - Tastatura LCD – 1 buc.; - Detector PIR – 282 buc.; - Surse de alimentare ИПИ 12V/2A – 2 ; - Acumulator 12V/7Ah – 3 ; - Sirena sonoră – 1 .
2.3 - mun. Chișinău, str. Mitropolit Gurii Grosu nr. 7	2.3 - mun. Chișinău, str. Mitropolit Gurii Grosu nr. 7	-	-	1. Panou PC 2525 – 1 ; 2. Detector de fum – 67 ; 3. Panou PC 3000 - 1 ; 4. Panou PC 510 – 1 ; 5. Detector PIR – 27 ; 6. Acumulator 12V/7Ah – 3 ; 7. Sirena sonoră – 1 ;	1. Panou PC 2525 – 1 ; 2. Detector de fum – 67 ; 3. Panou PC 3000 - 1 ; 4. Panou PC 510 – 1 ; 5. Detector PIR – 27 ; 6. Acumulator 12V/7Ah – 3 ; 7. Sirena sonoră – 1 ;

				8. Tastatura – 3.	8. Tastatura – 3.	
Lotul nr. 3 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a instalației de detectare/alarmare la incendiu și evacuarea forțată a fumului, mun. Chișinău, 1 obiectiv						
3.1 - str. Al. Pușkin nr.42, mun. Chișinău, (blocul administrativ al ASP)	3.1 - str. Al. Pușkin nr.42, mun. Chișinău, (blocul	-	-	<i>Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente:</i>	1. Centrala de comandă și control "VARTA- 1/132" - 2; 2. Panou de comandă la distanță (ИПУ-832) – 1; 3. Panou de comutare periferic (ШПК) – 4; 4. Modul cu 8 bucle de intrare (ШВШ-8) – 4; 5. Modul cu 16 bucle de intrare (ШВШ-16) – 5; 6. Panou cu taste de ieșire (ББК-16) – 2; 7. Panou cu bucle de intrare (БВШ-3) – 3; 9. Sursă de alimentare redundantă (РИП) – 5; 10. Panoul de comandă și control "Paradox" – 1; 11. Detector de fum – 890; 12. Buton de alarmare acustică – 43;	

	<i>administrativ al ASP)</i>			(ББК-16) – 2; 7. Panou cu bucle de intrare (БВИИ-3) – 3; 9. Sursă de alimentare redundantă (ПИП) – 5; 10. Panoul de comandă și control "Paradox" – 1; 11. Detector de fum – 890; 12. Buton de alarmare acustică – 43; 13. Acumulator 12V/7Ah – 30; 14. Instalație de evacuare forțată a fumului – 1.	13. Acumulator 12V/7Ah – 30; 14. Instalație de evacuare forțată a fumului – 1.	
Lotul nr. 4 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a instalației de detectare/alarmare și înștiințare vocală la incendiu, mun. Chișinău, 1 obiectiv						
<i>4.1 - str. Mihai Viteazul 11/1, mun. Chișinău, (blocul</i>		-	-	<i>Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente:</i>	1. Centrala modulară adresabilă de detecție la incendiu "PREVEDIA-216" cu două bucle - 1; 2. Modul cu două bucle (IFM2L) -1	

<p><i>administrativ al ASP)</i></p>	<p><i>4.1 - str. Mihai Viteazul 11/1, mun. Chișinău, (blocul administrativ al ASP)</i></p>			<p>1. Centrala modulară adresabilă de detecție la incendiu "PREVEDIA-216" cu două bucle - 1; 2. Modul cu două bucle (IFM2L) -1 3. Modul cu 4 ieșiri tip releu (IFM4R) – 1; 4. Modul apelator vocal și comunicator digital (IFMDIAL) – 1; 5. Modul imprimantă tehnică și de semnalizare cu LED (FPMLEDPRN) – 1; 6. Acumulator 12V/50Ah – 4; 7. Modul adresabil cu o intrare și o ieșire supervizată și releu (EM312SR) – 12; 8. Detector adresabil optic de fum – 258; 9. Detector adresabil de temperatură – 4; 10. Buton manual de alarmare la incendiu (EC0020) – 38; 11. Panou optic de avertizare vizual – 13; 12. Sirena adresabilă de incendiu (protocol Enea) – 2.</p>	<p>3. Modul cu 4 ieșiri tip releu (IFM4R) – 1; 4. Modul apelator vocal și comunicator digital (IFMDIAL) – 1; 5. Modul imprimantă tehnică și de semnalizare cu LED (FPMLEDPRN) – 1; 6. Acumulator 12V/50Ah – 4; 7. Modul adresabil cu o intrare și o ieșire supervizată și releu (EM312SR) – 12; 8. Detector adresabil optic de fum – 258; 9. Detector adresabil de temperatură – 4; 10. Buton manual de alarmare la incendiu (EC0020) – 38; 11. Panou optic de avertizare vizual – 13; 12. Sirena adresabilă de incendiu (protocol Enea) – 2.</p>	
<p>Lotul nr. 5 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a instalației automate de stingere cu gaze, mun. Chișinău, 6 obiective</p>						
		-	-	<p><i>Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente:</i></p>	<p>Panou de comandă stingere a incendiilor Teletec IVY – 4; 2. Sursă de alimentare de rezervă 24B RIP-4A 1; 3. Acumulator 12B 12A/c - 4;</p>	

<p>5.1 - str. Mihai Viteazul nr.11/1 (încăperile arhivelor Departamentu lui stare civilă (et. 3</p>	<p>5.1 - str. Mihai Viteazul nr.11/1 (încăperile arhivelor Departamentu lui stare civilă (et. 3</p>			<p>Panou de comandă stingere a incendiilor Teletec IVY – 4; 2. Sursă de alimentare de rezervă 24B RIP-4A 1; 3. Acumulator 12B 12A/c - 4; 4. Director de fum Senso MAG S30 – 222; 5. Buton pornire incendiu – 9; 6. Buton blocare incendiu – 5; 7. Dispozitiv de semnalizare optic la distanță – 35; 8. Afișaj de lumină și sunet ”Automatica dezactivată” 24 DC – 8; 9. Afișaj de lumină și sunet ”Gaze! Nu intrați!” - 8; 10. Afișaj de lumină și sunet ”Gaz! Evacuare!” – 8; 11. Afișaj de lumină și sunet ”Secțiune de incendiu” – 8; 12. Sirenă acustică cu stroboscop 24V DC - 8; 13. Sursă mecanică de închiderea ușilor – 7; 14. Acumulator 12B 7A/c – 3; 15. Modul de stingere cu gaz V=1801 cu pornire pneumatică МГП-180.2 ПН – 6; 16. Modul de stingere cu gaz V=1801 cu pornire electrică МГП-180.2 ПЕ – 2; 17. Presostat universal – CTY-150 – 4; 18. Aparataj de comutare PY-100-E – 4; 19. Dispozitiv de control al presiunii ПКТ.1 -1; 20. Dispozitiv de suflare și sertizare – ППО-150 -1; 21. Recipient de testare ББ-40 – 1.</p>	<p>4. Director de fum Senso MAG S30 – 222; 5. Buton pornire incendiu – 9; 6. Buton blocare incendiu – 5; 7. Dispozitiv de semnalizare optic la distanță – 35; 8. Afișaj de lumină și sunet ”Automatica dezactivată” 24 DC – 8; 9. Afișaj de lumină și sunet ”Gaze! Nu intrați!” - 8; 10. Afișaj de lumină și sunet ”Gaz! Evacuare!” – 8; 11. Afișaj de lumină și sunet ”Secțiune de incendiu” – 8; 12. Sirenă acustică cu stroboscop 24V DC - 8; 13. Sursă mecanică de închiderea ușilor – 7; 14. Acumulator 12B 7A/c – 3; 15. Modul de stingere cu gaz V=1801 cu pornire pneumatică МГП-180.2 ПН – 6; 16. Modul de stingere cu gaz V=1801 cu pornire electrică МГП-180.2 ПЕ – 2; 17. Presostat universal – CTY-150 – 4; 18. Aparataj de comutare PY-100-E – 4; 19. Dispozitiv de control al presiunii ПКТ.1 -1; 20. Dispozitiv de suflare și sertizare – ППО-150 -1; 21. Recipient de testare ББ-40 – 1.</p>	
---	---	--	--	---	--	--

<p>5.2 - str. Mesager, nr.5 mun. Chișinău, (încăperea Arhive nr. 1)</p>	<p>5.2 - str. Mesager, nr.5 mun. Chișinău, (încăperea Arhive nr. 1)</p>	-	-	<p>1. Panou recepție și comandă «VARTA» - 1; 2. Panou de activare de la distanță (БДУ) – 1; 3. Detector de fum – 40; 4. Modul cu gaz HFC-227EA «ИМПУЛЬС»-20 – 26; 5. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 2; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 4; 7. Panou indicativ luminescent – 2.</p>	<p>1. Panou recepție și comandă «VARTA» - 1; 2. Panou de activare de la distanță (БДУ) – 1; 3. Detector de fum – 40; 4. Modul cu gaz HFC-227EA «ИМПУЛЬС»-20 – 26; 5. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 2; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 4; 7. Panou indicativ luminescent – 2.</p>	
<p>5.3 - str. Mesager nr.5/5, mun. Chișinău, (încăperile arhivelor Departamentului stare civilă și Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept)</p>	<p>5.3 - str. Mesager nr.5/5, mun. Chișinău, (încăperile arhivelor Departamentului stare civilă și Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept)</p>	-	-	<p>1. Panou de control stingere incendii Teletek IVY – 2; 2. Sursă de alimentare de rezervă 24B РИП-4А – 1; 3. Acumulator 12B 12A/ч - 4; 4. Detector de fum de incendiu SensoMAG S30 – 16; 5. Buton pornire stingere incendiu – 3; 6. Buton blocare stingere incendiu – 3; 7. Dispozitiv de semnalizare optică la distanță – 9; 8. Afișaj de lumină și sunet „Automatizare dezactivată” 24V DC – 2; 9. Afișaj de lumină și sunet „Gaze! Nu intrați” 24V DC – 2; 10. Afișaj de lumini și sunet ”Gaz! Evacuare” 24 DC – 2; 11. Afișaj de lumină și sunet „Secțiunea de incendiu – 4; 12. Sirena cu stroboscop 24V DC – 2; 13. Sursă de alimentare de rezervă 12B РИП-2.5А – 1; 14. Acumulator 12B 7A/ч - 3; 15. Detector de incendiu aspirație fum/CO PROPOINT PLUS -2; 16. Camera de fum / CO PROPOINT – 2; 17. Filtru de aer încorporat – 8; 18. Modul de stingere a incendiilor cu gaz V=180 l cu pornire electrica. МГП.-180.2.РЕ -2;</p>	<p>1. Panou de control stingere incendii Teletek IVY – 2; 2. Sursă de alimentare de rezervă 24B РИП-4А – 1; 3. Acumulator 12B 12A/ч - 4; 4. Detector de fum de incendiu SensoMAG S30 – 16; 5. Buton pornire stingere incendiu – 3; 6. Buton blocare stingere incendiu – 3; 7. Dispozitiv de semnalizare optică la distanță – 9; 8. Afișaj de lumină și sunet „Automatizare dezactivată” 24V DC – 2; 9. Afișaj de lumină și sunet „Gaze! Nu intrați” 24V DC – 2; 10. Afișaj de lumini și sunet ”Gaz! Evacuare” 24 DC – 2; 11. Afișaj de lumină și sunet „Secțiunea de incendiu – 4; 12. Sirena cu stroboscop 24V DC – 2; 13. Sursă de alimentare de rezervă 12B РИП-2.5А – 1; 14. Acumulator 12B 7A/ч - 3; 15. Detector de incendiu aspirație fum/CO PROPOINT PLUS -2; 16. Camera de fum / CO PROPOINT – 2; 17. Filtru de aer încorporat – 8;</p>	

				<p>19. Modul de stingere a incendiilor cu gaz V=180 l cu pornire pneumatica. МГП.-180.2.ПН – 6;</p> <p>20. Presostat universal СТУ-150 – 2;</p> <p>21. Echipament de comutare – РУ-100-Е – 2;</p> <p>22. Dispozitiv de suflare și sertizare – ППО-150 -1;</p> <p>23. Recipient de testare БВ-40 – 1.</p>	<p>18. Modul de stingere a incendiilor cu gaz V=180 l cu pornire electrica. МГП.-180.2.РЕ -2;</p> <p>19. Modul de stingere a incendiilor cu gaz V=180 l cu pornire pneumatica. МГП.-180.2.ПН – 6;</p> <p>20. Presostat universal СТУ-150 – 2;</p> <p>21. Echipament de comutare – РУ-100-Е – 2;</p> <p>22. Dispozitiv de suflare și sertizare – ППО-150 -1;</p> <p>23. Recipient de testare БВ-40 – 1.</p>	
<p>5.4 - bd. Decebal nr. 6, mun. Chișinău, (încăperile arhivelor Centrului multifuncțional nr. 4)</p>	<p>5.4 - bd. Decebal nr. 6, mun. Chișinău, (încăperile arhivelor Centrului multifuncțional nr. 4)</p>	-	-	<p>1. Panou recepție și control al sistemului automat de stingere C2000-АСИТ – 3;</p> <p>2. Tastatură C2000M-1</p> <p>3. Panou de control C2000-4 -1;</p> <p>4. Panou informativ C200ИТ-1 -1;</p> <p>5. Declanșator manual de alarmare – 4;</p> <p>6. Detector de fum ИП-212 – 83;</p> <p>7. Modul cu gaze CO₂ « АТАКА»150-100– 15Э – 1;</p> <p>8. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 4;</p> <p>9. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6;</p> <p>10. Panou indicativ luminescent – 6;</p> <p>11. Touch memory (cititor cip) -4.</p>	<p>1. Panou recepție și control al sistemului automat de stingere C2000-АСИТ – 3;</p> <p>2. Tastatură C2000M-1</p> <p>3. Panou de control C2000-4 -1;</p> <p>4. Panou informativ C200ИТ-1 -1;</p> <p>5. Declanșator manual de alarmare – 4;</p> <p>6. Detector de fum ИП-212 – 83;</p> <p>7. Modul cu gaze CO₂ « АТАКА»150-100– 15Э – 1;</p> <p>8. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 4;</p> <p>9. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6;</p> <p>10. Panou indicativ luminescent – 6;</p> <p>11. Touch memory (cititor cip) -4.</p>	
<p>5.5 - str. Columna nr.65, mun. Chișinău, (încăperea depozitului (etajul I))</p>	<p>5.5 - str. Columna nr.65, mun. Chișinău, (încăperea depozitului (etajul I))</p>	-	-	<p>1. Panou recepție și comandă "Movigard" 104 T</p> <p>2. Detector de fum – 6;</p> <p>4. Modul cu gaze HFC-227EA – 4;</p> <p>5. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 1;</p> <p>6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2;</p> <p>7. Panou indicativ luminescent – 2.</p>	<p>1. Panou recepție și comandă "Movigard" 104 T</p> <p>2. Detector de fum – 6;</p> <p>4. Modul cu gaze HFC-227EA – 4;</p> <p>5. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 1;</p> <p>6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2;</p> <p>7. Panou indicativ luminescent – 2.</p>	
<p>5.6 - str. Al. Pușkin nr.42, mun. Chișinău, (încăperile cu servere (et. l-3))</p>	<p>5.6 - str. Al. Pușkin nr.42, mun. Chișinău, (încăperile cu servere (et. l-3))</p>	-	-	<p>1. Panou recepție și comandă ППКП «ГAMMA» 102 CAT - 1;</p> <p>2. Panou de activare de la distanță (БДУ) – «ГAMMA» – 3;</p> <p>3. Detector de fum – 12;</p>	<p>1. Panou recepție și comandă ППКП «ГAMMA» 102 CAT - 1;</p> <p>2. Panou de activare de la distanță (БДУ) – «ГAMMA» – 3;</p> <p>3. Detector de fum – 12;</p>	

				4. Modul cu gaze CO2 « ARTSOK»100 – 4 ; 5. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 4 ; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6 ; 7. Panou indicativ luminescent – 8 .	4. Modul cu gaze CO2 « ARTSOK»100 – 4 ; 5. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 4 ; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6 ; 7. Panou indicativ luminescent – 8 .
Lotul nr. 6					
Servicii de deservire tehnică și mentenanță a instalației automate de stingere cu apă, mun. Chișinău, 1 obiectiv					
6.1- str. Mesager, nr. 5 mun. Chișinău, (încăperea Arhive nr. 2)	6.1- str. Mesager, nr. 5 mun. Chișinău, (încăperea Arhive nr. 2)	-	-	<i>Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente:</i>	
				1. Panoul de dirijare a instalației de stingere – 1 ; 2. Panoul de comandă – «ПІОТOK–3M» - 1 ; 3. Sprinklere – 36 ; 4. Pompe hidraulice – 3 ; 5. Rezervor de apă 5 tone – 1 ; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2 ; 7. Rețea conducte apă, robinete și vane.	1. Panoul de dirijare a instalației de stingere – 1 ; 2. Panoul de comandă – «ПІОТOK–3M» - 1 ; 3. Sprinklere – 36 ; 4. Pompe hidraulice – 3 ; 5. Rezervor de apă 5 tone – 1 ; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2 ; 7. Rețea conducte apă, robinete și vane.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Condurache Grigore În calitate de: director

Ofertantul: Moldsistemautomatica SRL Adresa: Chisinau, str. Drumul Viilor, 95