

Actul de delimitare
nr. G40302021020001 din **20.03.2023**

Pentru locul de consum (NLC): 2252497, 2252498, 2252501, 2252500, 2252496
Prezentul act este întocmit de către reprezentantul: Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.,
în persoana: Inginer-energetician solicitari de conectare Burduniuc Mariana
(numele, prenumele reprezentantului Operatorului Sistemului de Distribuție, funcția)
denumit în continuare „**OPERATOR AL SISTEMULUI DE DISTRIBUȚIE**” și reprezentantul:
SERVICIUL MEDICAL AL MAI
(numele, (denumirea) consumatorului final: întreprinderii, organizației, asociației, persoană fizică, etc...,
, numele, prenumele, funcția)
denumit în continuare „**CONSUMATOR**”, în baza: _____

Avizului de racordare nr G40302021020001 din 19.05.2021.

(denumirea documentului: condiții tehnice, proiect, act de verificare, schema electrică existentă, etc)

1.Obiectul: Centrala fotovoltaica pentru instituție medicală
(caracteristica: oficiu, bloc locativ, secție de producere, centru comercial, gheretă, etc)
situat pe adresa: Centru, Gheorghe Asachi, 25/b

se alimentează cu energie electrică de la: ID-0,4kV, PT-1072 S1 fid.7,8,9 și S2 fid.11,17,18
(codul stației de transformare, cutiei de cablu, alte date)

2. Punctul de delimitare:

Conform schemei (Anexa la act.) punctul de delimitare dintre instalațiile electrice ale „Operatorului Sistemului de Distribuție” și instalațiile electrice ale „CONSUMATORULUI” final, deținute în baza dreptului de proprietate sau altui drept și a responsabilităților pentru exploatarea lor, este stabilit la:

Papucii de cablu din ID-0,4kV,PT-1072 S1fid.8 și S2 fid.18 spre CE-3971,
Papucii de cablu din ID-0,4kV,PT-1072 S1fid.9 și S2 fid.17 spre CE-3972,
Papucii de cablu din ID-0,4kV,PT-1072 S1fid.7 și S2 fid.11 spre CE-3973.

Adresa electrică: CE3971 -> PT 1072S1/8 -> PDC 15/65, CE3971 -> PT 1072S2/18 -> PDC 15/65
CE3972 -> PT 1072S1/9 -> PDC 15/65, CE3972 -> PT 1072S2/17 -> PDC 15/65
CE3973 -> PT 1072S1/7 -> PDC 15/65, CE3973 -> PT 1072S2/11 -> PDC 15/65

3. Parametrii ce urmează a fi respectați:

Puterea aprobată pentru consum: 135+135+75 +75+8 kW

Puterea aprobată pentru generare: 100+100+58,24 kW (Minimul între suma puterilor instalate ale invertoarelor și suma puterilor instalate ale panourilor fotovoltaice din componența centralei electrice).

Tensiunea în punctul de delimitare: **380 V**

Categoria de fiabilitate a alimentării cu energie electrică a consumatorului: **II (a doua)**

Prezentul Act a fost alcătuit în trei exemplare, unul pentru „CONSUMATORUL” final și două pentru „Operator al Sistemului de Distribuție”

„CONSUMATORUL”

Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.,

(semnătura și stampilă)

(semnătura și stampilă)

Notă: Fără schema electrică din Anexa la Actul de delimitare, parte componentă a acestuia, Actul nu este valabil.