

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1720424591720 din 08.07.2024
Obiectul achiziției: <u>Servicii de reparație, întreținere și deservire tehnică a generatoarelor electrice</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<u>Servicii de reparație, întreținere și deservire tehnică a generatoarelor electrice</u>						
Servicii de reparație, întreținere și deservire tehnică a generatoarelor electrice	-	-	-	Conform caietului de sarcini	Schimbarea: <ul style="list-style-type: none"> - Filtru ulei - Filtru aer - Filtru combustibil - Ulei - Antigel (dupa caz) Verificarea: <ul style="list-style-type: none"> - Starea radiatorului si curățare după caz - Tensionarea curelei ventilatorului - Nivelul si densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului - Funcționarea încărcătorului staționar - Funcționarea pompei de combustibil - Sistemului de încălzire a motorului - Siguranțelor, contactelor - Funcționarea pornirii în regim auto - Pernelor antivibrante 	

					<ul style="list-style-type: none"> - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament (sudare la necesitate) - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunile de combustibil și agent de răcire - Funcționarea panoului de control - Întocmirea actului stării tehnice a generatorului <p>Lucrări după deservire/reparație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pornirea generatorului în regim manual, fără sarcină timp de 10-15 min și verificarea tuturor parametrilor de lucru - Deconectarea energiei electrice de la rețea și verificarea funcționării generatorului în regim auto sub sarcină timp de 30 min - Verificarea parametrilor de lucru - Curățarea și suflarea generatorului cu aer comprimat - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora 	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____
Nume: Cușnir Dmitrii
În calitate de: Administrator
Ofertantul: SC „PROMO-SOLUȚII” SRL
Adresa: Chișinău, str. Uzinelor 90, of. 207
Data: 12.07.2024