

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1709564442052 (21181736)	din04.03.2024
Obiectul achiziției: <u>Servicii de reparare și întreținere tehnică a utilajului- repetat</u>	

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lotul . Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat de birou	Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat de birou			Prestatorul prestează următoarele servicii: 1. Verificarea stării generale a AAC; 2. Verificarea și curățarea filtrelor blocului intern; 3. Măsurarea temperaturii fluxului de ieșire; 4. Verificarea și curățarea schimbătoarelor de căldură a unităților exterioare și interioare; 5. Verificarea și curățarea unităților exterioare și interioare; 6. Verificarea și curățarea sistemului de drenaj; 7. Diagnosticarea și testarea sistemului de condiționare; 8. Măsurarea tensiunii de lucru în sistem; 9. Alimentarea suplimentară cu agent frigorific (la necesitate). Prestatorul este obligat:	Lista serviciilor executate în cadrul deservirii tehnice a AAC de birou: 1.Verificarea stării generale a AAC; 2.Verificarea și curățarea filtrelor blocului intern; 3.Măsurarea tempe raturii fluxului de ieșire; 4.Verificarea și curățarea schimbătoarelor de căldură a unităților exterioare și interioare; 5.Verificarea și curățarea unităților exte rioare și interioare; 6.Verificarea și curățarea sistemului de drenaj; 7.Diagnosticarea și testarea sistemului de condiționare; 8.Măsurarea tensiunii de lucru în sistem; 9.Alimentarea suplimentară cu agent frigorific (la	Confirmare privind înregidtrsre în “Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (echipamente electrice și electronice) eliberată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării

				1. Să asigure funcționarea AAC la parametri nominali în conformitate cu performanțele stabilite de producător; 2. Să respecte normele de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor; 3. Să efectueze instruirea colaboratorilor BNM responsabili de funcționarea AAC privind regulile de utilizare a acestora în scopul asigurării unei funcționări neîntrerupte și raționale; 4. Să asigure calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a AAC în perioada valabilității Contractului; 5. Să intervină prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a AAC, în timp de 48 de ore după primirea chemării (prin telefon, e-mail) de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile de funcționare ale AAC sau să efectueze deservirea la necesitate; 6. Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la AAC sau funcționării lor cu devieri de la normă. 7. La solicitarea Beneficiarului efectuează reparația AAC defectate, costul pieselor de schimb fiind acoperite de Beneficiar.; 8. Alimentarea suplimentară cu agent frigorific se va efectua din contul prestatorului, fiind stabilită limita de 5 kg., iar în caz de necesități mai mari, cheltuielile, ce depășesc limita, se suportă de către Beneficiar. Notă: 1. Chemările în caz de necesitate se includ în costul serviciilor de deservire	necesitate). Obligatoriu: 1.Vom asigura funcționarea AAC la parametri nominali în conformitate cu performanțele stabilite de producător; 2.Vom respecta normele de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor;3.Vom efectua instruirea colaboratorilor BNM responsabili de funcționarea AAC privind regulile de utilizare a acestora în scopul asigurării unei funcționări neîntrerupte și raționale; 4.Vom asigura calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a AAC în perioada valabilității Contractului; 5.Vom interveni prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a AAC, în timp de 48 de ore după primirea chemării (prin telefon, e-mail) de la Beneficiar și vom lichida defecțiunile de funcționare ale AAC sau să efectueze deservirea la necesitate; 6.Vom informa Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la AAC sau funcționării lor cu devieri de la normă. 7.La solicitarea Beneficiarului vom efectua reparația AAC defectate, costul pieselor de schimb fiind acoperite de Beneficiar.;	Regionale și Mediului al republicii Moldova , Agenția de Mediu
--	--	--	--	---	--	---

				tehnică a utilajului. 2. Cantitatea aparatelor de aer condiționat este orientativă. Serviciile de deservire tehnică vor fi efectuate reieșind din necesitățile Autorității Contractante..	8.Alimentarea suplimentară cu agent frigorific se va efectua din contul prestatorului, fiind stabilită limita de 5 kg., iar în caz de necesități mai mari, cheltuielile, ce depășesc limita, se suportă de către Beneficiar. Chemările în caz de necesitate se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului Cantitatea aparatelor de aer condiționat este orientativă. Serviciile de deservire tehnică vor fi efectuate reieșind din necesitățile Autorității Contractante..	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66