



Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Secția Situații Excepționale Criuleni



MD-4801. or. Criuleni, str. 31 August, 4 tel: +373 (248) 20-338, +373 (248) 22-181, fax: +373 (248) 20-338
e-mail: criuleni@dse.md, pagina-web: www.dse.md

Nr. 08 „ 27 ” 04 2018

La nr. 58 „ 27 ” 04 2018

Domnului Vitalie TEACA
Director S.R.L. „CUȘMĂRICA”
satul Răculești, r-ul Criuleni

Secția Situații Excepționale Criuleni a Direcției SE mun. Chișinău din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI a examinat cererea Dvs. nr. 58 din 27.04.2018 cu privire la avizarea activității din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor la „Tabără de odihnă pentru copii” din satul Răculești, r-ul Criuleni și evaluând riscul de incendiu în conformitate cu prevederile Legii nr. 267-XIII din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor, Vă comunică următoarele.

La data de 27.04.2018, de către Serviciul salvatori și pompieri s-a efectuat evaluarea riscului de incendiu la obiectivul menționat, în rezultatul căreia s-au constatat următoarele.

Obiectivul din satul Răculești, r-ul Criuleni, reprezintă un obiectiv cu o suprafață de 977,80 m.p., cu volumul de 2151,16 m.c. . Obiectivul este asigurat cu un rezervor de apă cu capacitatea de 25 m.c. conform cerințelor normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor, precum și cu mijloace primare de stingere a incendiilor, este dotat cu sistem automat de semnalizare în caz de incendiu.

La Obiectivul dat spațiile de siguranță la foc se respectă și este amplasat la o distanță de 20 de km de Unitatea Salvatori și Pompieri Criuleni a Secției Situații Excepționale Criuleni.

Reieșind din cele expuse, se avizează activitatea din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor la „obiectivul „ SRL- CUȘMĂRICA”.

Șef SSE Criuleni
locotenent colonel al s/intern



Ștefan MANOLI

Ex. A. Catarev
Email: criuleni@dse.md
tel. 024820338

