



Către: Administrația Liceului Teoretic
"Mihail Sadoveanu", or. Ocnîța

Notă informativă!

Prin prezenta, O.P.P. Exterior S.R.L., Vă informează că în corespundere cu funcționalitatea corectă a sistemului de semnalizare antiincendiu, privind procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1635758325269, au fost modificate următoarele:

1. A fost inclus în ofertă o centrală de detecție incendiu și expandoarele pentru funcționarea corectă a sistemului, din motiv că în proiectul de execuție este inclus 3 centrale de detecție și un singur transmițător de date, ce nu este corect din punct de vedere tehnic.
2. Boxele propuse în proiect sunt de 3 V , amplificatorul este de 60v , (respectiv 3*70 este 210 V) + rezerva de 15% conform normeleor R. Moldova. În ofertă noi propunem amplificator conform necesităților și normelor în vigoare a R. Moldova.
3. A fost adăugat Panou de notificare vocală de urgență, deoarece amplificatorul nu are posibilitatea de a transmite mesajul vocal în caz de incendiu.

Modificarea ofertei propuse este necesară pentru a putea fi predat ulterior sistemul de semnalizare antiincendiu către Agenția pentru Supraveghere Tehnică.

Cu respect,
O.P.P. Exterior S.R.L.