

Lista serviciilor de verificare a aparatelor de aer condiționat:

Compartiment	Activități aferente serviciului de mentenanță
General	Curățarea filtrului evaporatorului;
	Curățarea evaporatorului blocului interior;
	Curățarea ventilatorului blocului interior;
	Verificarea etanșărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condenser);
	Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice;
	Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control;
	Diagnostică termofizică a climatizatorului;
	Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a climatizatorului;
	Curățarea blocurilor externe și interne de impurități;
	Lubrifierea elementelor mobile;
	Alimentarea cu Freon până la 100 gr.

Locul și punctele executării serviciilor de verificare a aparatelor de aer condiționat

Direcțiile ANSP	Servicii CSP/ cantitate
CSP Edineț 7	7
CSP Bălți	8
CSP Soroca	2
CSP Ungheni	5
CSP Chișinău, str. Hajdău	45
CSP Orhei	13
CSP Hîncești	8
CSP Căușeni	1
CSP Cahul	7
CSP Comrat	15
ANSP, Gh. Asachi, 67A	92
str. Cosmescu, 3	30
Total	233

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Roman Banaru**
 Ofertantul: **SC „Avantcons Grup” SRL**

În calitate de: **Director**
 Adresa: **str. Sf. Vineri 16/A, mun.Chisinau, RM**