

Anexa nr.22

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Denumirea procedurii de achiziție:

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h	Nordis Lyra	Norvegia	Nordis	Tip echipament: aparat de aer condiționat tip split de perete, pentru uz rezidențial sau comercial ușor. Putere de răcire/încălzire nominală: aproximativ 18.000 BTU (±10%). Suprafața recomandată de climatizare: minimum 50–55 m². Tip compresor: cu tehnologie inverter (DC inverter sau echivalentă). Interval de temperatură de funcționare (răcire/încălzire): cel puțin de la -15°C până la +43°C. Clasa de eficiență energetică: minim A++ la răcire, conform etichetei	Tip echipament: aparat de aer condiționat tip split de perete Putere de răcire/încălzire nominală: 18000 BTU Suprafața recomandată de climatizare: minimum 50–55 m². Tip compresor: cu tehnologie inverter (DC inverter Interval de temperatură de funcționare (răcire/încălzire): de la -20°C până la +53°C. Clasa de eficiență energetică: minim A++ la răcire Agent frigorific: R32	

				energetice UE sau echivalent. Agent frigorific: R32 sau echivalent ecologic, cu potențial redus de încălzire globală (GWP scăzut). Nivel de zgomot (unitate interioară): maxim 34 dB(A) în regim silențios. Consum de energie (răcire): în limitele de eficiență energetică corespunzătoare clasei A++ (0,15–1,70 kW sau echivalent. Putere nominală la răcire: minim 5,4 kW. Putere nominală la încălzire: minim 5,2 kW. Regimuri de funcționare: răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare. Filtru de aer lavabil: Da. Sistem de purificare a aerului (de tip ionizare sau echivalent): Da. Control la distanță: telecomandă + posibilitate de control Wi-Fi integrat sau opțional. Funcție timer (pornire/opriere): Da. Garanție minimă: 36 luni. Lungime traseu frigorific inclus în setul de montaj: minimum 5 m.l. – maximum 8 m.l. <i>Notă: Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru - Livrarea bunurilor la sediul indicat de către autoritatea contractantă Servicii de instalare a aparatelor de aer conditionat inclusiv consumabile necesare pentru instalare (traseu frigorific, console metalice, sisteme de fixare, bandaj izolarea traselui, tub gofrat, cablu electric, fisă</i>	Nivel de zgomot (unitate interioară): 27 dB(A) în regim silențios. Consum de energie (răcire): 1.567 kW Putere nominală la răcire: 6.9 kW. Putere nominală la încălzire: 6.2kW. Regimuri de funcționare: răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare. Filtru de aer lavabil: Da. Sistem de purificare a aerului Da. Control la distanță: telecomandă + posibilitate de control Wi-Fi opțional. Funcție timer (pornire/opriere): Da. Garanție minimă: 36 luni. Lungime traseu frigorific inclus în setul de montaj: minimum 5 m.l. – maximum 8 m.l. <i>Notă: Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru - Livrarea bunurilor la sediul indicat de către autoritatea contractantă Servicii de instalare a aparatelor de aer conditionat inclusiv consumabile necesare pentru instalare (traseu frigorific, console metalice, sisteme de fixare, bandaj izolarea traselui, tub gofrat, cablu electric, fisă euro, corab canal plastic decorativ.) Servicii de găurire cu diamant. Sevcii autoturn.</i>	
--	--	--	--	---	---	--

				euro, corab canal plastic decorativ.) Servicii de găurire cu diamant. Servicii autoturn.		
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Godorozea Dumitru** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ACGV Engineering SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Calea Iesilor 67 , of. 167**