

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR****Nr. 2 din 24.10.2023**

privind lucrarea reparația capitală a trotuarului pietonal executată la obiectul **Lotul 2: «Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Vasile Lupu (de la intersecția cu str. Mircea cel Bătrîn pînă la magazinul 1000 mărunțișuri) mun. Bălți»** în cadrul contractului nr. 185 din 03.10.2022 încheiat între Primăria mun. Bălți și SRL «Vladmih Company» pentru lucrările de reparație capitală a trotuarului pietonal.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 229, eliberată de Primăria mun. Bălți la data de 11 octombrie 2022, cu valabilitate pînă la 11 decembrie 2022.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.10.2023÷24.10.2023, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

- D-l Șmulschii Gh. – Primar-interimar al mun. Bălți.

Membrii Comisiei:

- D-l Zincovschi V. – Șef al DGC a Primăriei mun. Bălți;
- D-l Midrigan S. – ofițer Serviciului supraveghere tehnică și accidente rutiere al IP Bălți;
- D-l Macovschi I. – Șef interimar direcție generală arhitectură, urbanism și relații funciare, arhitect- șef;
- D-l Trifailo M. – Responsabil Tehnic;

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Munteanu Marcel IȘP SRL «Astral-Proiect»

Negru Marian director SRL «Vladmih Company»

Juraveț Serghei administrator ÎM DRCD mun. Bălți

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrările la obiectul: Lotul 2: «Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Vasile Lupu (de la intersecția cu str. Mircea cel Bătrîn pînă la magazinul 1000 mărunțișuri) mun. Bălți» să fie recepționate.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa lucrările efectuate la obiectul: Lotul 2: «Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Vasile Lupu (de la intersecția cu str. Mircea cel Bătrîn pînă la magazinul 1000 mărunțișuri) mun. Bălți».

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral neatribuit, adresa poștală **str. Vasile Lupu (de la intersecția cu str. Mircea cel Bătrîn pînă la magazinul 1000 mărunțișuri) mun. Bălți**, destinația trotuar pietonal, compus din următoarele construcții:

Etapa I (partea stîngă):

- Pavaj vibropresat 20x10 cm, h=6cm, cu suprafața de granit culoare gri – 1470,74 m²
- Pavaj vibropresat 20x10 cm, h=8cm, culoare gri – 289,56 m²
- Pavaj vibropresat 20x10 cm, h=6cm, culoare roșu – 15,3 m²
- Pavaj tactil culoare galbenă 20x10cm h=6cm – 22,42 m²
- Bordure din beton 100x30x18cm – 383,4 m
- Bordure mici din beton 100x20x8 cm – 127,6 m

Etapa II (partea dreaptă):

- Pavaj vibropresat 20x10 cm, h=6cm, cu suprafața de granit culoare gri – 418,7 m²
- Pavaj tactil culoare galbenă 20x10cm h=6cm – 4,2 m²
- Bordure din beton 100x30x18cm – 210,4 m
- Bordure mici din beton 100x20x8 cm – 49,4 m

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 24.10.2023 în 6 exemplare.

Președintele Comisiei:


- D-l Șmulschii Gh.

Membrii Comisiei:

- D-l Zincovschi V.
- D-l Midrigan S.
- D-l Macovschi I.
- D-l Trifailo M.

observate în anexa Nr. 3

JSP Munteanu M



9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea este finalizată. Recepție finală se va efectua după controlul volumelor și costurilor.

Inspector principal DTSTC Nord

(numele, prenumele, funcția)

(semnătura)



„ 00 *noaptea* 2023

10. Lucrarea Lotul 2: «Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Vasile Lupu (de la intersecția cu str. Mircea cel Bătrîn pînă la magazinul 1000 mărunțișuri) mun. Bălți» este

TRANSMISĂ:

Antreprenorul:

24 octombrie 2023

PRIMITĂ:


Beneficiarul:

24 octombrie 2023

Negru Marian
Director SRL Vladmih Company



Șmulschii Ghenadie
Primar-interimar al mun. Bălți



Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 2 din 24 octombrie 2023

Lista pieselor din documentația scrisă și desenate a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

Nu sunt

A series of horizontal lines for listing items, with a large blue scribble crossing through them.

Beneficiarul:
Primar-interimar al mun. Bălți
Șmulschii Ghenadie

[Signature]



Responsabil Tehnic:

Trifailo Marin

[Signature]



Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 2 din 24 octombrie 2023

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Nu sunt

A large area of the document is crossed out with a large blue 'X' drawn over the horizontal lines, indicating that the list of technical documentation items is empty.

Beneficiarul:
Primar-interimar al mun. Bălți
Șmulchii Ghenadie

[Handwritten signature]

L.Ș.



Responsabil Tehnic:

Trifailo Marin

[Handwritten signature]




Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

Parcarea în fața magazinului 1000 m² în zona așurii
nu este separată de la trotuarul pietonală

Recomandarea: de separat

OSCR al SST și AR a JP Bălți din birou Ș. Ghenadie

Beneficiarul:
Primar-interimar al mun. Bălți
Șmulschii Ghenadie



Responsabil Tehnic:

Trifailo Marin

