

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1730099081251 din 28 oct. 2024

Obiectul achiziției: **Servicii de deservire a ascensoarelor pentru an. 2025 IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1						
<i>Servicii de deservire a ascensoarelor</i> <b>Ascensor nr. 2303</b> <b>Ascensor nr. 2056</b> <b>Ascensor nr. 2057</b> <b>Ascensor nr. 2058</b> <b>Ascensor nr. 2060</b> <b>Ascensor nr. 10065</b> <b>Ascensor nr. 3269</b> <b>Ascensor nr. 3270</b> <b>Ascensor nr. 3271</b> <b>Ascensor nr. 3701</b> <b>Ascensor nr. 3702</b> <b>Ascensor nr. 3320</b> <b>Ascensor nr. 5466</b> <b>Ascensor nr. 5467</b> <b>Ascensor nr. 2353</b> <b>Ascensor nr. 60096</b> <b>Ascensor nr. 2811</b>	AP 320/7-0,71 AP 320/7-0,71 AP 320/7-0,71 AS500/6-0,5 AS500/7-0,5 AP1000/7-1,0 AP 320/7-0,71 AP 320/6-1,0 AP 320/7-1,0 AS500/7-0,5 AS500/7-0,5 AS500/7-0,5 AP500/4-1,0 AS500/4-0,5 AM500/2-0,18 AMM100/2-0,5 AS500/2-0,5	Belarus Belarus Belarus Rusia Rusia Turcia Belarus Belarus Belarus Rusia Rusia Rusia Rusia Rusia Rusia Rusia Rusia Belarus Rusia	Moghilio Moghilio Moghilio Leningrad Leningrad Moghilio Moghilio Moghilio Moscova Scerbinka Leningrad Scerbinka Scerbinka Orlovsc Moghilio Leningrad	Cerințe tehnice: 1) curățarea ascensorului; 2) verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul; 3) verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemului de ungere; 4) ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere; 5) verificarea uzurii cablurilor de tracțiune și a fixării acestora; 6) verificarea funcționării componentelor de siguranță și reglării acestora; 7) verificarea funcționării mecanismelor ascensorului; 8) verificarea elementelor de prindere ale cabinei și contragreutății; 9) verificarea strângerii elementelor de îmbinare și a articulațiilor; 10) verificarea fixării tamponelor și a limitatoarelor de sfârșit de cursă; 11) verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare și de semnalizare; 12) verificarea conexiunilor prizei de punere la pământ ale echipamentelor electrice; 13) verificarea conexiunilor la aparate și a clemelor din dulapurile electrice și din cutiile de conexiuni; 14) verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roții de fricțiune;	Conform solicitărilor autorității contractante Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală simestrală – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; 5. Dispeceratul central – 24/24.	HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”

<b>Ascensor nr. 4764</b>	AS500/4-0,5	Rusia	Scerbinca	<p>15) verificarea funcționării și etanșeității circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul;</p> <p>16) verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricțiune;</p> <p>17) verificarea ușilor de acces la puțul ascensorului.</p> <p>Prestatorul asigură funcționarea ascensoarelor la parametri nominali în conformitate cu performanțele definite de producător. Prestatorul respectă regulile de securitate, protecție a muncii și combatere a incendiilor în timpul prestării serviciilor de deservire a ascensoarelor. Prestatorul asigură:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revizie tehnică – o dată în 15 zile;</li> <li>2. Revizie tehnică generală semestrială – o dată în 6 luni;</li> <li>3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni;</li> <li>4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului;</li> <li>5. Dispeceratul central – 24/24.</li> </ol>		
<b>Total lot 1</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2