

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din 24.02.2017

Privind lucrarea: Construcția sistemului de alimentare cu apă a s. Trebujeni, r. Orhei executată la obiectul: Sistemul de alimentare cu apă a comunei Trebujeni în cadrul contractului nr. 296 din 24.06.2014 încheiat între Fundația Filiala din Moldova a Fundației SKAT și SRL „Planta” pentru lucrările de construcție a sistemului de alimentare cu apă a s. Trebujeni, r. Orhei.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 8, eliberată de Consiliul Comunal Trebujeni la 10.07.2014, cu valabilitate pînă la 10.07.2015.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 24.02.2017, fiind formată din:

	Nume, Prenume	Funcția
Președintele comisiei	<i>Tudor Moraru</i>	<i>Primarul comunei Trebujeni</i>
Membru	<i>Ion Platon</i>	<i>Arhitectul șef al raionului Orhei</i>
Membru	<i>Natalia Lopatiuc</i>	<i>Șef secție interimar, Secția construcții Gospodărie Comunală și Drumuri, CR Orhei</i>
Membru	<i>Adrian Benzing</i>	<i>Președintele ACA „Orheiul-Vechi”</i>
Membru	<i>Iulian Isac</i>	<i>Inginer rețele de apă și canalizare, Fundația SKAT</i>

3. Au mai participat la recepție:

	Nume, Prenume	Funcția
Invitat	<i>Ivan Burduja</i>	<i>Responsabil tehnic</i>
Invitat	<i>Alexei Bobeica</i>	<i>Executor, director SRL „Planta”</i>
Invitat	<i>Ion Jechiu</i>	<i>Diriginte de șantier, SRL „Planta”</i>

4. Constatările comisiei de recepție:

Sistemul de alimentare cu apă a satului Trebujeni a fost construit în conformitate cu documentația de proiect. Abateri grave nu sunt. Au fost depistate lucrări nefinalizate, după cum e indicat în Anexa 1.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Remediarea obiectiilor menționate pînă la recepția finală.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Sistemul a fost întocmit în conformitate cu documentația de proiect, fără abateri grave. Conformitatea lucrărilor este dovedită de:

- *Raportul proiectantului privind întocmirea corectă a lucrărilor (Anexa 2);*
- *Procesul-Verbal de constatare la recepția prealabilă a obiectului nr. 1377 din 26.12.2016 întocmit de către CSP Orhei (Anexa 3);*
- *Avizul privind recepția la terminarea lucrărilor nr. 126 din 10.02.2017 întocmit de către DSE Orhei (Anexa 4);*
- *Avizul privind recepția la terminarea lucrărilor nr. 02-17/14-02 din 25.01.2017 întocmit de către IE Orhei (Anexa 5).*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se recomandă admiterea obiectului pentru recepția finală, după remedierea obiecțiilor menționate în Anexa 1.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 6472113.474, adresa poștală MD-3552, s. Trebujeni, r.Orhei, destinația sistem public de alimentare cu apă potabilă, este compus din următoarele elemente:






Nr.	Element	Capacitatea
1	Sonda de apă nr. 2136	22 m ³ /h
2	Aducțiune de apă brută, PE100 PN6 DN75	1,51 km
3	Stație de tratare a apei tip „OEF-150”	15 m ³ /h
4	Rezervor de acumulare a apei potabile	150 m ³
5	Stație de pompare a apei	1,15 m ³ /h
6	Rețele de distribuție a apei	14,7 km
7	Hidranți de incendiu	4 buc
8	Robineți de incendiu	2 buc
9	Conectări individuale	364 buc

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 5 anexe numerotate, cu un total de 9 file, a fost încheiat astăzi 24.02.2017 în s. Trebujeni, în 5 exemplare.


Lista anexelor:

- Anexa 1. *Lista lucrărilor nefinalizate depistate de către comisia de recepție;*
Anexa 2. *Raportul proiectantului la recepția finală a lucrărilor obiectivului de investiții: Construcția sistemului de alimentare cu apă a comunei Trebujeni, r. Orhei, tranșa a II-a – satul Trebujeni;*
Anexa 3. *Procesul-Verbal de constatare la recepția prealabilă a obiectului nr. 1377 din 26.12.2016 întocmit de către CSP Orhei;*
Anexa 4. *Avizul privind recepția la terminarea lucrărilor nr. 126 din 10.02.2017 întocmit de către DSE Orhei;*
Anexa 5. *Avizul privind recepția la terminarea lucrărilor nr. 02-17/14-02 din 25.01.2017 întocmit de către IE Orhei.*

Comisia de recepție:

	Nume, Prenume	Funcția	Semnătură, ștampilă
Președintele comisiei	Tudor Moraru	Primarul comunei Trebujeni	
Membrul comisiei	Ion Platon	Arhitectul șef al raionului Orhei	
Membrul comisiei	Natalia Lopatiuc	Șef secție interimar, Secția construcții Gospodărie Comunală și Drumuri, CR Orhei	
Membrul comisiei	Adrian Benzing	Președintele ACA „Orheiul-Vechi”	
Membrul comisiei	Iulian Isac	Inginer rețele de apă și canalizare, Fundația SKAT	

Invitați:

	Nume, Prenume	Funcția	Semnătura
Invitat	<i>Ivan Burduja</i>	<i>Responsabil tehnic</i>	
Invitat	<i>Alexei Bobeica</i>	<i>Executor, director SRL „Planta”</i>	
Invitat	<i>Ion Jechiu</i>	<i>Diriginte de șantier, SRL „Planta”</i>	

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

" _____ " _____ 20

L.Ș. _____
(semnătura)

_____ (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Sistemul de alimentare cu apă a s. Trebujeni, r. Orhei” este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" 01 " 06 20 14

L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ
INVESTITORUL:

" 01 " 06 20 14

L.Ș. _____
(semnătura)

