

AVIZ DE EXPERTIZĂ

În domeniul securității industriale privind nivelul de pregătire tehnico-organizatorică pentru punere în funcțiune, reglare, deservire tehnică, fabricare, conservare sau lichidare a OIP

Nr. OI ESI-528/285 din 12 iulie 2023

Valabil pînă la 11 iulie 2028

Denumirea întreprinderii: IDNO: Adresa juridică:	SRL „Vibroribor” 1002600030378 mun.Chișinău bd.Iurii Gagarin, 10 tel.078252888
Genul de activitate solicitat conform art.1 alin (2) din Legea nr.116 din 18.05.2012	Reglarea tehnologică și deservirea tehnică a instalațiilor de gaze cu P<0,3MPa a centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100kW, centralelor termice cu program de lucru sezonier
Sediul	Mun.Chișinău bd.Iurii Gagarin, 10
Temei legal pentru expertiză:	Cerere nr. OI ESI-528 din 04.07.2023 Contract nr. OI ESI-528 din 04.07.2023
Informații despre organismul de inspecție:	SRL „CTSIC” IDNO 1003600118109 Adresa: str. Melestiu, 22A, MD 2001 Certificat de Acreditare nr.OI-009 din 25.02.2023 Tel: anticamera 208151, recepția 208166
Informații despre expert inginer:	Alexei Prohorciuc, tel 022208181 Permis de exercitare Nr 11053-21 din 08.12.2021

1. Actele normative în vigoare:

- „Lege nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase”;
- PL-02(n) „Procedura de inspecție (expertiză) a activității în domeniul securității industriale de exploatare a obiectelor industrial periculoase și a instalațiilor, utilajelor, tehnologiilor utilizate la obiecte industrial periculoase”;
- NRS 01-03:2013 „Proceduri generale de expertiză în domeniul securității industriale”;
- HG RM nr.552 din 12.07.2017 „Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”.

2. Scopul expertizei:

Stabilirea nivelului de pregătire organizatorică și tehnică a întreprinderii care desfășoară activități în domeniul securității industriale, de reglarea tehnologică și deservirea tehnică a instalațiilor de gaze cu P<0,3MPa a centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100kW, centralelor termice cu program de lucru sezonier și verificarea respectării de către aceasta a cerințelor de securitate, precum și realizarea măsurilor privind prevenirea avariilor și incidentelor în timpul desfășurării activităților menționate.

3. Date cu privire la documentația și utilajele examinate în procesul de expertiză

În procesul expertizei a fost examinată următoarea documentație:

- ordine nr.15 din 02.05.2023, nr.16, 17 din 03.05.2023 de formare a sectorului de reglare,