

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1686138377023 din 07.06.2023
Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat și servicii de mentenanță

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2						
1. Conditioner Split Inverter 12000 BTU/H	Conditioner Split VIVAX INVERTER 12000 BTU/H	Croația	Vivax	Tip: Sistem split, Inverter: da Puterea 12000 BTU(suprafața încăperii până la 35m2), Moduri debază: răcire/incălzire/ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo Putere(răcire): 1.11-4,16 kbt, Putere (incălzire): 1.08-4,22 kbt, Consumul energiei(răcire): 1,11 kbt,	Aer Conditionat Split de Perete INVERTER Clasa energetica: A++ Putere consumata: 1.29/1.18 kW/h Capacitate: 12000 BTU/h Nivel de zgomot: 41/36/28/23 dB(A) Regim de functionare: -15 ... +50 °C Dimensiuni UI: 805x194x285 mm Dimensiuni UE: 770x300x555 mm Tip: Vară/iarnă Filtru de praf: Da	-

				Consumul energiei(caldură): 1,08 kBt, Conexiune: 220, Clasa de efeciența: A+ Temperatura de lucru răcire: -15...+50C, incălzire: -15...+30C Nivel de zgomot: Bloc interior (min/med/max) 22/34/40 dB, Tip freon: R32 sau R-410A	Garanție: 36 luni.	
Total lot 2						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cheptene Igor În calitate de: Director
Ofertantul: VILOTERM SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Meșterul Manole 9/8A