

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1736431325959 din 09.01.2025

Obiectul de achiziției: Ventiloconvectoare, inclusiv servicii de montare a acestora

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciu lui	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri/Servicii							
Lotul nr. 1 Ventiloconvectoare hibride cu puterea frigorifică de 2,5 Kw							
1.	1.1 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 2,5 Kw, inclusiv servicii de montare a acestora	FC04VE22/1	China	NOBUS	<p>Tip ventiloconvectoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); <p>Caracteristici ventiloconvectoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără regulator de temperatură. <p>Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului;</p> <p>Panoul de control (comandă): situat pe ventiloconvector;</p> <p>Înălțimea ventiloconvectoarelor: 640-680 mm;</p> <p>Puterea frigorifică: 2,5 – 2,8 kW;</p> <p>Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.</p>	<p>Tip ventiloconvectoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); <p>Caracteristici ventiloconvectoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără regulator de temperatură. <p>Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte a ventilatorului;</p> <p>Panoul de control (comandă): situat pe ventiloconvector;</p> <p>Înălțimea ventiloconvectoarelor: 639 mm;</p> <p>Puterea frigorifică: 2,5 – 2,8 kW;</p> <p>Garanție: 24 luni din data montării.</p>	Standard: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 60335-1:2012+A1 1:2014+A1 3:2017, EN 60335-2-40:2003+A 11:2004+A 12:2005+A 13:2012

	1.2 Servicii de demontare a ventiloconvectoarelor vechi				Serviciile de demontare a venticonvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 75 de ventiloconvectoare.	Serviciile de demontare a venticonvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 75 de ventiloconvectoare.	
Lotul nr. 2 Ventiloconvectoare hibride cu puterea frigorifică de 3,0 Kw							
2.	2.1 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,0 kW, inclusiv servicii de montare a acestora	FC04VE22/1	China	NOBUS	Tip ventiloconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); Caracteristici ventiloconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură; Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului. Panoul de control (comandă): situat pe ventiloconvector; Înălțimea ventiloconvectoarelor: 640 – 680 mm; Puterea frigorifică: 3,0 – 3,3 kW; Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	Tip ventiloconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); Caracteristici ventiloconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură; Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte a ventilatorului. Panoul de control (comandă): situat pe ventiloconvector; Înălțimea ventiloconvectoarelor: 639 mm; Puterea frigorifică: 3,0 – 3,3 kW; Garanție: minim 24 luni din data montării.	Standard: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 60335-1:2012+A1 1:2014+A1 3:2017, EN 60335-2-40:2003+A 11:2004+A 12:2005+A 13:2012
	2.2 Servicii de demontare a ventiloconvectoarelor vechi				Serviciile de demontare a venticonvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 65 de ventiloconvectoare.	Serviciile de demontare a venticonvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 65 de ventiloconvectoare.	
Lotul nr. 3 Ventiloconvectoare hibride cu puterea frigorifică de 3,7 Kw							
3.	3.1 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea	FC05VE22/1	China	NOBUS	Tip ventiloconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi);	Tip ventiloconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi);	Standard: EN 55014-1:2017, EN

	frigorifică de 3,7 kW, inclusiv servicii de montare a acestora				<p>Caracteristici ventiloconvectoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură; <p>Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului;</p> <p>Panoul de control (comandă): situat pe ventiloconvector;</p> <p>Înălțimea ventiloconvectoarelor: 640 – 680 mm;</p> <p>Puterea frigorifică: 3,7 – 4,0 kW;</p> <p>Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.</p>	<p>Caracteristici ventiloconvectoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură; <p>Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului;</p> <p>Panoul de control (comandă): situat pe ventiloconvector;</p> <p>Înălțimea ventiloconvectoarelor: 639 mm;</p> <p>Puterea frigorifică: 3,7 – 4,0 kW;</p> <p>Garanție: minim 24 luni din data montării.</p>	55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 60335-1:2012+A1 1:2014+A1 3:2017, EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A13:2012
	3.2 Servicii de demontare a ventiloconvectoarelor vechi				Serviciile de demontare a venticonvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 30 de ventiloconvectoare.	Serviciile de demontare a venticonvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 30 de ventiloconvectoare.	
Lotul nr. 4 Ventiloconvectoare hibride cu puterea frigorifică de 4,2 Kw							
4.	4.1 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 4,2 kW, inclusiv servicii de montare a acestora	FC06VE22/1	China	NOBUS	<p>Tip ventiloconvectoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri(țevi); <p>Caracteristici ventiloconvectoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură; <p>Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului;</p>	<p>Tip ventiloconvectoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri(țevi); <p>Caracteristici ventiloconvectoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură; <p>Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte a ventilatorului;</p>	Standard: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 60335-1:2012+A1 1:2014+A1 3:2017, EN

					Panoul de control (comandă) va fi pe ventiloconvector; Înălțimea ventiloconvectoarelor: 640 – 680 mm; Puterea frigorifică: 4,2 – 4,5 kW; Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	Panoul de control (comandă) va fi pe ventiloconvector; Înălțimea ventiloconvectoarelor: 639 mm; Puterea frigorifică: 4,2 – 4,5 kW; Garanție: minim 24 luni din data montării.	60335-2-40:2003+A 11:2004+A 12:2005+A 13:2012
	4.2 Servicii de demontare a ventiloconvectoarelor vechi				Serviciile de demontare a ventiloconvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 20 de ventiloconvectoare.	Serviciile de demontare a ventiloconvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 20 de ventiloconvectoare.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru CEBAN În calitate de: Director
Ofertantul: DUO-EGO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bucovinei, 7