

Anexa nr. 22la Documentația standard nr. 115
din “ 15 ” 09 2021**Specificații tehnice**

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1763562962949 din 19.11.2025
<u>Obiectul achiziției: „ Procurarea și instalarea aparatelor de aer condiționat”</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Achiziția și montarea aparatelor de aer condiționat industrial (inclusiv materiale și tot necesarul)	Achiziția și montarea aparatelor de aer condiționat industrial (inclusiv materiale și tot necesarul)	Croatia	Vivax	Bloc interior la condițoner industrial - Tip unitate convertibilă tavă, podea. - Agent frigorific R-32 - Putere de răcire 16,0 kw - Puterea de încălzire - 17,0 kw - Debit de aer 2 250 m³/h - Nivel de zgomotvaloare minima 40 dB - Dimensiuni unitate internă 1650x230x680 mm(lungime, adâncime, înălțime)	Caracteristici: Conditioner VIVAX COLOANA INVERTER 48000 BTU/H - Agent frigorific R-32 - Putere de răcire 16,0 kw - Puterea de încălzire 17,0 kw - Debit de aer 2 250 m³/h - Nivel de zgomot valoare minima 39 dB - Dimensiuni unitate internă 1935x2456x629 mm(lungime, adâncime, înălțime)	

				- Greutate unitate internă- 43 kg - Răcire -20+46C° - Încălzire -20+24 C° - Lungime maximă a taseului între unitatea interioară și cea exterioară 70 m - Putere mare de aer - Mentine tempetatura constantă în zona unde se află oameni - WIFI - bluetooth - Economie la energie ,după cerințele noi de la A la D - Programarea oprire/pornire automata - Ajustarea temperaturii pentru confort pe timp de noapte - Directionarea automat a aerului sus/jos uneori sînga/dreapta -bloc exterior la condiționer industrial - greutate 101 kg -nivel de zgomot aproximativ 72 dB -controler cu fir/cablu- -telecomandă standart	- Greutate unitate internă- 59 kg - Răcire -20+50 C° - Încălzire -20+24 C° - Lungime maximă a taseului între unitatea interioară și cea exterioară 70 m - Putere mare de aer - Mentine tempetatura constantă în zona unde se află oameni - WIFI - Economie la energie ,după cerințele noi A++ - Programarea oprire/pornire automata - Ajustarea temperaturii pentru confort pe timp de noapte - Directionarea automat a aerului sus/jos uneori sînga/dreapta -bloc exterior la condiționer industrial - greutate 118,3 kg -nivel de zgomot aproximativ 72 dB -controler cu fir/cablu- -telecomandă standart - Material cupru sudură, diametru exterior 9,52 mm, grosime perete 0,8mm, linie lichid, rezistență la	
--	--	--	--	--	--	--

				Material cupru sudură, diametru exterior 9,52 mm, grosime perete 0,8mm, linie lichid, rezistență la temperaturi 30+120C°, izolație suplimentară la trecerea prin pereți sau grinzi Material cupru fără susură, diametru exterior 15,88mm, grosime perete 0,8-1,0mm, sau elastomeric, grosime izolație 9 mm, rezistență la temperaturi - 30+120C°, presiune maximă R-32, R-410A Set complet suport podea. Set complet de accesorii pentru prinderea condiționerului care include suport metalic, șuruburi, piulițe, ancore, etc. Gaură cu diamant pentru beton, cărămidă sau zidărie tare, diametre tipice 50-100mm, pentru conducte frigorifice și cabluri. Montatea condiționerelor, conform	temperaturi 30+120C°, izolație suplimentară la trecerea prin pereți sau grinzi Material cupru sudură, diametru exterior 15,88mm, grosime perete 0,8-1,0mm, sau elastomeric, grosime izolație 9 mm, rezistență la temperaturi - 30+120C°, presiune maximă R-32, R-410A Set complet suport podea. Set complet de accesorii pentru prinderea condiționerului care include suport metalic, șuruburi, piulițe, ancore, etc. Gaură cu diamant pentru beton, cărămidă sau zidărie tare, diametre tipice 50-100mm, pentru conducte frigorifice și cabluri. Montatea condiționerelor, conform cerințelor părții contractante. Garanție minimă: 36 luni Livrarea și montarea incluse în preț	
--	--	--	--	---	---	--

				cerintelor părții contractante. Achitarea deplasării de transport.		
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cheptene Igor În calitate de: Director

Ofertantul: VILOTERM SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 28