

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Nr. d/o	Denumirea Serviciilor	Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică ofertată	Termenul de prestare	Standarde de referință
Lotul: Servicii de spălare hidraulică a sistemului de încălzire					
1.	Servicii de spălare hidraulică a sistemului de încălzire	1. Spălarea hidropneumatică a sistemului de încălzire cu apă potabilă (conductele și instalațiile interioare de încălzire centrală: 4850 m² – 870 metri liniari de conducte). 2. Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de încălzire centrală, executate cu conducte din oțel, corpuri de încălzire, armături, distribuitoare, colectoare de vase de aerisire, având suprafața de încălzire peste 500 m² (4 850 m² – 870 metri liniari de conducte). Cerințe tehnice suplimentare: a) În scopul evitării loviturilor hidraulice, conectarea instituțiilor la agentul termic se va petrece concomitent în prezența antreprenorului și reprezentanții SA Termoelectrica; b) Lichidarea situațiilor de avariere, în procesul de spălare hidropneumatică a sistemului de încălzire; c) După prestarea serviciilor, operatorul economic urmează să semneze pașaportul tehnic la S.A. „Termoelectrica”.	1. Spălarea hidropneumatică a sistemului de încălzire cu apă potabilă (conductele și instalațiile interioare de încălzire centrală: 4850 m² – 870 metri liniari de conducte). 2. Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de încălzire centrală, executate cu conducte din oțel, corpuri de încălzire, armături, distribuitoare, colectoare de vase de aerisire, având suprafața de încălzire peste 500 m² (4850 m² – 870 metri liniari de conducte). Cerințe tehnice suplimentare: a) În scopul evitării loviturilor hidraulice, conectarea instituțiilor la agentul termic se va petrece concomitent în prezența antreprenorului și reprezentanții SA Termoelectrica; b) Lichidarea situațiilor de avariere, în procesul de spălare hidropneumatică a sistemului de încălzire; c) După prestarea serviciilor, Vom semna pașaportul tehnic la S.A. „Termoelectrica” vom prelua probele chimice a apei din sistemul spălat, vom transmite spre laboratorul chimic „Termoelectrica”. S.A. și semnarea fișei tehnice total	În termen de 14 zile lucrătoare, calculate din următoarea zi lucrătoare de la data semnării Contractului.	Legea nr 92/2014

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului _____