

LISTA SERVICIILOR pentru lotul 6
deservire tehnică a utilajului stației electrice diesel și a sursei de energie permanentă
UPS– EMERSON

I. Firma „VEC” SRL sa obliga sa presteze lunar următoarele servicii:

1. Deservirea tehnică a generatoarelor diesel (generator diesel P60, generator diesel P250H și generator diesel MAO P200):

- a) control vizual;
- b) verificarea:
 - nivelului lichidului sistemului de răcire;
 - fundației generatorului;
 - amortizoarelor;
 - sistemului de ventilație;
 - siguranțelor, firelor și conexiunilor electrice;
 - preîncălzitorului agentului de răcire;
 - filtrelor de aer, de ulei, de combustibil;
 - curelei ventilatorului;
 - sistemului de eliminare a gazelor;
 - nivelului și calității uleiului din carter;
 - nivelului încărcării acumulatorului, inclusiv densitatea și nivelul de electrolit;
 - starterului, pompei de combustibil și a altor sisteme ale motorului;
 - funcționării panourilor de conducere;
- c) testarea tuturor parametrilor de funcționare la activitatea fără sarcină și cu sarcină;
- d) reglarea parametrilor de funcționare (tensiune, frecvență);
- e) înlăturarea defecțiunilor depistate.

2. Deservirea tehnică a sursei de energie permanentă UPS – EMERSON:

- a) control vizual;
- b) verificarea:
 - nivelul de încărcare a acumulatorilor;
 - siguranțelor, firelor și conexiunilor electrice;
 - funcționării panourilor de conducere;
 - ventilatoarelor interne;
 - măsurarea tuturor parametrilor de funcționare;
 - agendei evenimentelor;
 - sistemului de ventilație.

3. Deservirea tehnică a transformatorului TC-3-63 380 Y/YO și a transformatorului TCII3P1-63, 380/380:

- a) control vizual;
- b) verificarea:
 - siguranțelor, firelor și conexiunilor electrice;
 - măsurarea tuturor parametrilor de funcționare.
- c) înlăturarea defecțiunilor depistate.

II. La 250 de moto/ore de funcționare sau o dată în an oferirea următoarelor servicii:

1.Deservirea tehnică a generatoarelor diesel (generator diesel P60, generator diesel P250 H și generator diesel MAO P200:

- a) spălarea motorului;
- b) schimbarea (la necesitate):
 - uleiului;
 - agentului de răcire;
 - filtrului de ulei;

- filtrului de aer;
 - filtrului de combustibil;
 - curelei ventilatorului.
- c) curățirea reșoului radiatorului;

Firma „VEC” SRL sa obliga :

- să asigure funcționarea utilajului la parametri nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare;
- să respecte regulile de protecție a muncii și de securitate antiincendiară în timpul prestării serviciilor;
- să asigure calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a utilajului în perioada valabilității prezentului Contract;
- să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a utilajului, în timp de 1 (una) oră (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile de funcționare ale utilajului în regim de urgență.
- să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la utilaj sau funcționării lui cu devieri de la normă.

III. Deservirea tehnică cu sarcina, o dată în șase luni a sursei de energie permanentă UPS – EMERSON:

- verificarea funcționării la momentul preluării sarcinei
- verificarea agendei evenimentelor

Chemările în caz de necesitate în regim non-stop se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Voloșin Grigori** În calitate de: **director** Ofertantul: **”VEC” SRL**

Adresa: **MD2001, Chisinau, str. Bulgara 19, ap.3**