

**Anexa nr. 22**  
**la Documentația standard**  
**aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor**  
**nr. 115 din 15.09.2021**

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> 21071479; <u>ocds-b3wdp1-MD-1673439806823</u> din 11.01.2023						
<b>Obiectul achiziției:</b> <i>Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de detectare - alarmare a incendiilor în blocul administrativ, mun. Chișinău, str.M.Viteazul,11/1</i>						
<b>Denumirea bunurilor/serviciilor</b>	<b>Denumirea modelului bunului/serviciului</b>	<b>Țara de origine</b>	<b>Producătorul</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b>	<b>Standarde de referință</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Bunuri/servicii</b>						
Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de detectare – alarmare și înștiințare vocală în caz de incendiu în blocul administrativ, mun. Chișinău, str.M.Viteazul,11/1 .				1. Centrala modulară adresabilă de detecție la incendiu ”PREVEDIA-216” cu două bucle - 1; 2. Modul cu două bucle (IFM2L) – 1; 3. Modul cu 4 ieșiri tip releu (IFM4R) – 1; 4. Modul apelator vocal și comunicator digital (IFMDIAL) – 1; 5. Modul imprimantă tehnică și de semnalizare cu LED (FPMLEDPRN) – 1; 6. Acumulator 12V/50Ah – 4;	1. Centrala modulară adresabilă de detecție la incendiu ”PREVEDIA-216” cu două bucle - 1; 2. Modul cu două bucle (IFM2L) – 1; 3. Modul cu 4 ieșiri tip releu (IFM4R) – 1; 4. Modul apelator vocal și comunicator digital (IFMDIAL) – 1; 5. Modul imprimantă tehnică și de semnalizare cu LED (FPMLEDPRN) – 1; 6. Acumulator 12V/50Ah – 4;	

				<p>7. Modul adresabil cu o intrare și o ieșire supervizată și releu (EM312SR) – 12;  8. Detector adresabil optic de fum – 258;  9. Detector adresabil de temperatură – 4;  10. Buton manual de alarmare la incendiu (EC0020) – 38;  11. Panou optic de avertizare vizual – 13;  12. Sirena adresabilă de incendiu (protocol Enea) – 2.</p> <p><b>Standarde de referință:</b>  NCM E.03.03:2018  Siguranța la incendii.  Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu SM CEN/TS 54 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu</p> <p><i>Serviciile vor fi prestate în conformitate cu specificațiile tehnice și cerințele din Anexa la Anunțul de participare.</i></p>	<p>7. Modul adresabil cu o intrare și o ieșire supervizată și releu (EM312SR) – 12;  8. Detector adresabil optic de fum – 258;  9. Detector adresabil de temperatură – 4;  10. Buton manual de alarmare la incendiu (EC0020) – 38;  11. Panou optic de avertizare vizual – 13;  12. Sirena adresabilă de incendiu (protocol Enea) – 2.</p> <p><b>Standarde de referință:</b>  NCM E.03.03:2018  Siguranța la incendii.  Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu SM CEN/TS 54 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu</p> <p><i>Serviciile vor fi prestate în conformitate cu specificațiile tehnice și cerințele din Anexa la Anunțul de participare.</i></p>	
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Vuluța Iurie În calitate de: Șef Service Centru  
Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam

**Anexa nr. 23**  
**la Documentația standard**  
**aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor**  
**nr. 115 din 15.09.2021**

**Specificații de preț**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

**Numărul procedurii de achiziție:** 21071479; ocds-b3wdp1-MD-1673439806823 din 11.01.2023

**Obiectul achiziției:** Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de detectare - alarmare a incendiilor în blocul administrativ, mun. Chișinău, str.M.Viteazul,11/1

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Bunuri/servicii</b>									
50324100-3	Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de detectare – alarmare și înștiințare vocală în caz de incendiu în blocul administrativ, mun. Chișinău, str.M.Viteazul,11/1	serviciu	-	2083,33	2500,00	25000,00	30000,00	Serviciile vor fi prestate pe parcursul anului 2023, conform specificațiilor tehnice și cerințelor din Anexa la Anunțul de participare.	MD97VI000002224212555MDL	
	<b>TOTAL</b>					25000,00	30000,00			

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Vuluța Iurie În calitate de: Șef Service Centru  
Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlamm 65