

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21047274; ocds-b3wdp1-MD-1637581537296 din 22.11.2021

Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea cu servere din mun. Chișinău, str. A.Pușkin, nr. 47 pentru anul 2022

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului/ serviciului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de cătreofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea cu servere din mun. Chișinău, str. A.Pușkin, nr. 47 pentru anul 2022	-	-	-	1. Panou recepție și comandă „ГАММА” - 1 buc. 2. Detector de fum – 8 buc. 3. Modul cu gaze CO2 – 2 buc. 4. Semnal acustic – 1 buc. 5. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2 buc. 6. Panou indicativ luminescent „Газ не входи” „Газ уходи” – 2 buc. Standarde de referință: NCM E.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu Serviciile vor fi prestate în conformitate cu specificațiile tehnice și cerințele din Anexa la Anunțul de participare.	1. Panou recepție și comandă „ГАММА” - 1 buc. 2. Detector de fum – 8 buc. 3. Modul cu gaze CO2 – 2 buc. 4. Semnal acustic – 1 buc. 5. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2 buc. 6. Panou indicativ luminescent „Газ не входи” „Газ уходи” – 2 buc. Standarde de referință: NCM E.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu Serviciile vor fi prestate în conformitate cu cerințele din Anexa la Anunțul de participare.	

Semnat:  Numele, Prenumele: Valuta Iurie În calitate de: Șef Service Centru

Ofertantul: O.P. PE Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65