



Fabricat în Moldova
CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 051
„13” „Aprilie” 2020

CDC 8.5
Ediția: 01
Data 02.05.18



SRL "Armo-Beton"
com. Bacioi, mun. Chișinău
str. Uzinelor-8, tel. 383-221

**Stâlpi din beton armat pretensionați pentru reazemele rețelelor aeriene de
electricitate trapezoidali SET 9,5-2,0, SM 300:2011**

Numărul partidei 020, 027.
Cantitatea de stâlpi (buc.) 150
Data fabricării 30.03.20. 03; 09.04.20
Marca betonului după rezistență la compresiune 28 zile **350(B25)**
Rezistența betonului la livrare $\geq 75\%$
Rezistența betonului la livrare de facto (Mpa) 35,8, 36,9.
Marca betonului la îngheț-dezgeț **F-100**
Impermeabilitatea betonului **W-4**
Marca armaturii și pieselor înglobate **At 1000 Ø10; AI Ø10; AI Ø6 ; Br I Ø4**
Activitatea specifică a radionuclizilor naturali **16.7 Bq/kg**
Protecția împotriva coroziunii **bitumlac**
Serii de album desene tehnice **3.407.1-136.00.00**

Întreprinderea garantează că rezistența betonului (prin păstrarea probei de control în condiții conform cerințelor SM GOST 10180-2014) va atinge rezistența cerută (MPa), corespunzătoare mărcii de proiect la vârsta betonului de 28 de zile din ziua fabricării producției.

Producția certificată Nr. **OCpr - 049 11 A009881-19** valabil pînă la **31.12.2020**

Controlor LCT Boa Ilie Băneș Maistru Răducan A.
Numele, familia și semnătura



Set LCT ARCUȘ Constantin