

la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: nr. 21560707 din 04.02.2026						
Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de determinare a eficienței de funcționare ale instalațiilor pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul obiectelor „TERMoeLECTRICA” S.A..						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4		6	7
LOTUL 1						
Determinarea eficienței de funcționare a instalațiilor pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul CET Sursa 1 (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3)				Conform caietului de sarcini și Anexei nr.1	Serviciile propuse vor include determinarea parametrilor reali ai instalațiilor pentru purificarea emisiilor prin: -controlul vizual al surselor de poluare pentru determinarea punctului de colectare a probelor; -controlul sanitar tehnic al sistemului de captare a prafului; - efectuarea testelor aerodinamice ale instalațiilor	SM ISO 9096:2022
Determinarea eficienței de funcționare a instalațiilor pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul CET Sursa 2 (mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 5)						SM ISO 9096:2022
Determinarea eficienței de funcționare a instalațiilor pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Centralei Termice Vest (mun. Chișinău, str. Prunului, 24)						SM ISO 9096:2022

Determinarea eficienței de funcționare a instalației pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Centralei Termice Sud (mun. Chișinău, str. Grenoble, 9)				pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului); - prelevarea probelor și determinarea concentrației de poluanți (prafului de metal, praf abraziv, praf de lemn) în gazele reziduale la punctele care preced fluxului de gaz către utilajul de purificare/captare a prafului și, de asemenea, la ieșirea din acesta; calculul eficienței de funcționare a utilajului de captare a prafului și a gradului de purificare a gazelor în baza valorilor obținute experimental. Prelevarea probelor, analiza poluanților relevanți, precum și măsurarea parametrilor de proces vor fi efectuate în conformitate cu standarde naționale, standarde ISO și alte standarde internaționale care garantează furnizarea de date valide (credibile). În decurs de 5 zile lucrătoare după finalizarea serviciilor, Beneficiarului va fi prezentat câte un exemplar ale actelor privind verificarea eficienței de funcționare ale utilajelor de captare a prafului cu anexarea Rapoartelor de încercări. Act de verificare va conține informația privind debitul volumetric,	SM ISO 9096:2022
Determinarea eficienței de funcționare a instalației pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Centralei Termice nr. 6011 Vadul lui Vodă (mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, str. Pădurii, 2/3)					SM ISO 9096:2022
Determinarea eficienței de funcționare a instalației pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Centralei Termice nr. 6021 Bubuieci (mun. Chișinău, com. Bubuieci, str. S. Lazo, 15)					SM ISO 9096:2022
Determinarea eficienței de funcționare a instalației pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Centralei Termice nr. 6041 Ghidighici (mun. Chișinău, com. Ghidighici, str. Sfatul Țării, 7A)					SM ISO 9096:2022
Determinarea eficienței de funcționare a instalației pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Centralei Termice nr. 6051 Durlești (mun. Chișinău, or. Durlești, str. M. Costin, 9)					SM ISO 9096:2022
Determinarea eficienței de funcționare a instalației pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Centralei Termice nr. 6061 Vatra (mun. Chișinău, or. Vatra, str. M. Eminescu, 19)					SM ISO 9096:2022
Determinarea eficienței de funcționare a instalației pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Centralei Termice nr. 6091 Grătiești (mun. Chișinău, or. Grătiești, str. G. Coșbuc, 2)					SM ISO 9096:2022

Determinarea eficienței de funcționare a instalației pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului) situate pe teritoriul Bazei de Producere (mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6)					temperatura, presiunea al efluenților gazoși la intrare/ la ieșire din utilajul de captare; concentrația poluanților în efluenți la intrare și ieșire, mg/Nm ³ ; eficiența de curățare (purificare), % .	SM ISO 9096:2022
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Ciobanu Zinaida** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL „Investigații Ecologice”** Adresa: mun.Chișinău, str.Pietrarilor, 10/5, ap.94