

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1751376316010(21442311) din 01.07.2025</i>						
Obiectul achiziției: <i>Obiectul achiziției: Instalații automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP</i>						
Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1						
Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, mun. Chișinău, str. Mesager, nr. 5, inclusiv servicii de proiectare a instalației automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor, precum și servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor						
1.1 Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, mun. Chișinău, str. Mesager, nr. 5	Instalații automate de detectare	Moldova	Exterior	<i>Specificațiile tehnice, caracteristicile bunurilor și standarde de referință - conform cerințelor tehnice din Anexa nr. 1 la Anunțul de participare</i>	<i>Specificațiile tehnice, caracteristicile bunurilor și standarde de referință - conform cerințelor tehnice din Anexa nr. 1 la Anunțul de participare</i>	ISO/IEC 27001:2022 ISO 9001:2015
1.2 Servicii de proiectare a instalației automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor	Servicii de proiectare	Moldova	Exterior	<i>Serviciile vor fi prestate conform cerințelor tehnice din Anexa nr. 1 la Anunțul de participare</i>	<i>Serviciile vor fi prestate conform cerințelor tehnice din Anexa nr. 1 la Anunțul de participare</i>	
1.3 Servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor	Servicii de montare	Moldova	Exterior			
Lotul nr. 2						
Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, or. Căinari, str. C. Negraia, nr. 2, inclusiv servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor						

2.1 Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, or. Căinari, str. C. Negraia, nr. 2	Instalații	Teletek Arton MG	Bulgaria Ucraina China	- Panou de recepție-control cu 10 raze ”Teletek” MAG8P – 1 buc.; - Buton de alarmă Teletek Senso mag MCP50 – 3 buc.; - Sirenă de alarmă cu stroboscop Teletek SF105 – 2 buc.; - Detector de fum de multiple acțiuni SPD-3.10M – 22 buc.; - Bloc de alimentare (RIP) MG 3A – 1 buc.; - Acumulator 12V 7Ah – 2 buc.	- Panou de recepție-control cu 10 raze ”Teletek” MAG8P – 1 buc.; - Buton de alarmă Teletek Senso mag MCP50 – 3 buc.; - Sirenă de alarmă cu stroboscop Teletek SF105 – 2 buc.; - Detector de fum de multiple acțiuni SPD-3.10M – 22 buc.; - Bloc de alimentare (RIP) MG 3A – 1 buc.; - Acumulator 12V 7Ah – 2 buc.	ISO/IEC 27001:2022 ISO 9001:2015
2.2 Servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor	Servicii	Moldova	IS ”Servicii paza” a MAI	Standarde de referință: -NCM E.03.03-2018 „Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu”; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 „Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019.	Standarde de referință: -NCM E.03.03-2018 „Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu”; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 „Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019.	
Lotul nr. 3 Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, r-nul Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii nr. 68/a (etajul 2), inclusiv servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor						
3.1 Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, r-nul Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii nr. 68/a (etajul 2)	Instalații	INIM MG	Italia China	- Panou de recepție-control INIM SmartLine020-4 cu 4 zone; - Detector de fum multifuncțional – 24 buc.; - Sirenă de alarmă – 3 buc.; - Declanșator manual – 3 buc.; - Indicator luminiscent ”EXIT” – 3 buc.; - Sursă de alimentare – 2 buc.	- Panou de recepție-control INIM SmartLine020-4 cu 4 zone; - Detector de fum multifuncțional – 24 buc.; - Sirenă de alarmă – 3 buc.; - Declanșator manual – 3 buc.; - Indicator luminiscent ”EXIT” – 3 buc.; - Sursă de alimentare – 2 buc.	ISO/IEC 27001:2022 ISO 9001:2015
3.2 Servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare	Servicii	Moldova	IS ”Servicii paza” a MAI	Standarde de referință: -NCM E.03.03-2018 „Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu”;	Standarde de referință: -NCM E.03.03-2018 „Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu”;	

vocală și stingere a incendiilor				- SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 „Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019.	- SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 „Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019.	
Lotul nr. 4						
Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, mun. Chișinău, din str. A. Pușkin nr. 42, inclusiv servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor						
4.1 Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, mun. Chișinău, din str. A. Pușkin nr. 42	Instalații	Bulgaria China China	DMtech MG Delta	- Panou de recepție-control cu 8 raze FP9000-8 – 1 buc.; - Suport metalic pentru Panoul de recepție – 1 buc.; - Consolă de recepție și control DM Tech FP900R Remote panel –1 buc.; - Buton manual de alarmare la incendiu Tech Manual Point D900 MCR – 6 buc.; - Semnalizator acustic de alarmare (exterior) cu stroboscop SF 200 – 1 buc.; - Semnalizator acustic de alarmare (interior) DM Tech Siren D9000 MCP – 3 buc.; - Detector optic de fum de multiple acțiuni D9000SR – 36 buc.; - Bloc de alimentare (RIP) – 1 buc.; - Acumulator 12V 7Ah Delta – 2 buc.	- Panou de recepție-control cu 8 raze FP9000-8 – 1 buc.; - Suport metalic pentru Panoul de recepție – 1 buc.; - Consolă de recepție și control DM Tech FP900R Remote panel –1 buc.; - Buton manual de alarmare la incendiu Tech Manual Point D900 MCR – 6 buc.; - Semnalizator acustic de alarmare (exterior) cu stroboscop SF 200 – 1 buc.; - Semnalizator acustic de alarmare (interior) DM Tech Siren D9000 MCP – 3 buc.; - Detector optic de fum de multiple acțiuni D9000SR – 36 buc.; - Bloc de alimentare (RIP) – 1 buc.; - Acumulator 12V 7Ah Delta – 2 buc.	ISO/IEC 27001:202 2 ISO 9001:2015
4.2 Servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor	Servicii	Moldova	IS ”Servicii paza” a MAI	<i>Serviciile vor fi prestate conform cerințelor tehnice din Anexa nr. 2 la Anunțul de participare</i>		
Lotul nr. 5						
Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, or. Ungheni din str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 164, inclusiv servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor						
5.1 Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor	Instalații	Bulgaria China China	Inova Delta HD-Point	- Emițător GPRS TAU G2 – 1 buc.; - Box Nr. 110 – 1 buc.; - Acumulator 12V 5Ah – 2 buc.;	- Emițător GPRS TAU G2 – 1 buc.; - Box Nr. 110 – 1 buc.; - Acumulator 12V 5Ah – 2 buc.;	ISO/IEC 27001:202 2

pentru edificiile ASP, mun. Ungheni din str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 164		Bulgaria Bulgaria Turcia Turcia Polonia	Teletek DMtech Regber Sert Plastik Klimas	- Acumulator 12V 7,2Ah – 1 buc.; - HD-PB0301 RIP 3A/12B – 1 buc.; - Panou Antiincendiu FP9000-8 – 1 buc.; - Buton D9000 MCP – 4 buc.; - Sirena SF-105 – 4 buc.; - Detector de fum D9000 SR – 34 buc.; - Detector de căldură D9000T – 3 buc.; - Cablu electric VLG JE-HH FE180 E30 2x2x1.5 – 30 m; - Cablu ignifug NKK JE-HH FE180 E30 2x2x0.8 – 260 m; - Canal plastic 20x10 – 150 m; - Canal plastic 25x16 – 60 m; - Canal plastic 40x25 – 2 m; - Diubel cu surup 6/3,5x40 – 2 kg; - Diubel cu surup 6/3,5x35 – 1 kg; - Șurub autofiletant 3,5*9,5 – 0,5 kg; - Șurub autofiletant 3,5*16 – 0,5 kg; - Șurub autofiletant 3,5*25 – 0,5 kg; - Șurub autofiletant 3,5*35 – 0,5 kg.	- Acumulator 12V 7,2Ah – 1 buc.; - HD-PB0301 RIP 3A/12B – 1 buc.; - Panou Antiincendiu FP9000-8 – 1 buc.; - Buton D9000 MCP – 4 buc.; - Sirena SF-105 – 4 buc.; - Detector de fum D9000 SR – 34 buc.; - Detector de căldură D9000T – 3 buc.; - Cablu electric VLG JE-HH FE180 E30 2x2x1.5 – 30 m; - Cablu ignifug NKK JE-HH FE180 E30 2x2x0.8 – 260 m; - Canal plastic 20x10 – 150 m; - Canal plastic 25x16 – 60 m; - Canal plastic 40x25 – 2 m; - Diubel cu surup 6/3,5x40 – 2 kg; - Diubel cu surup 6/3,5x35 – 1 kg; - Șurub autofiletant 3,5*9,5 – 0,5 kg; - Șurub autofiletant 3,5*16 – 0,5 kg; - Șurub autofiletant 3,5*25 – 0,5 kg; - Șurub autofiletant 3,5*35 – 0,5 kg.	ISO 9001:2015
5.2 Servicii de proiectare a instalației automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor	Servicii	Moldova	IS "Servicii paza" a MAI	Serviciile vor fi prestate conform cerințelor tehnice din Anexa nr. 3 la Anunțul de participare	Serviciile vor fi prestate conform cerințelor tehnice din Anexa nr. 3 la Anunțul de participare	
5.3 Servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor	Servicii	Moldova	IS "Servicii paza" a MAI			
TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: Dorel ROȘCA În calitate de: Administrator

Ofertantul: IS «Servicii Paza» a MAI Adresa: Chișinău str.M. Varlaam, 79