

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер «TERMOELECTRICA» SA


« 30 » 10 2023

**Акт выполненных работ по проверке механизмов открытия и закрытия
диафрагм турбины ПТ-80/100-130/13 ст. № 3 Кишинёвской ТЭЦ**

**Комиссия в
составе:**

Председателя Начальник департамента производства «TERMOELECTRICA» SA Мунтяну Л.

и членов комиссии: Начальник SCTg-1 «TERMOELECTRICA» SA Абабий С.
Начальник STm «TERMOELECTRICA» SA Манкаш О.
Руководитель группы SPIOM «TERMOELECTRICA» SA Карталяну С.
Главный инженер «HORUS» SRL Гончаренко В.

Составили настоящий акт о том, что с 13.10.2023г. по 17.10.2023г. были проведены пуско-наладочные работы и опробована работа рычажной системы привода поворотной диафрагмы цилиндра низкого давления, в рамках договора № 2023253 от 10.07.2023г.

Открытие и закрытие поворотной диафрагмы проводилось при наборе до холостых оборотов – 3000 об. /мин. Замечаний в ходе проверки во всём диапазоне перемещения от сервомотора не выявлено, турбина готова к включению в работу.

Начальник департамента производства «TERMOELECTRICA» SA

Начальник STm «TERMOELECTRICA» SA

Начальник SCTg-1 «TERMOELECTRICA» SA

Руководитель группы SPIOM «TERMOELECTRICA» SA

Технический директор SRL «HORUS»

Главный инженер SRL «HORUS»

 Л. Мунтяну

О. Манкаш

С. Абабий

С. Карталяну

М. Скарлат

В. Гончаренко