

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1573709423576							
Denumirea procedurii de achiziție: Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire (repetat) – licitație deschisă							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
4251 2000- 8	Lotul nr. 1			1.			
	Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 2,5 kW ± 0,5%	ACTION CLIMA FX-VC330	ITALIA	ACTION CLIMA	1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventiloconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventiloconvector. 4. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 650-680 mm.	Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură; - echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului; - panoul de control va fi pe ventiloconvector; - înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 675 mm.	Conform standardelor indicate în Anunțul de participare
	Total Lotul nr. 1						
	Lotul nr. 2						
	Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,0 kW ± 0,5%	ACTION CLIMA FX-VC430	ITALIA	ACTION CLIMA	1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale;	Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare	Conform standardelor indicate în Anunțul de participare

				- fără reglator de temperatură. 2. Ventiloinvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventiloinvector. 4. Înălțimea ventiloinvectoarelor va fi de 650-680 mm.	entrifugale; -fără reglator de temperatură.; - echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului; - panoul de control va fi pe ventiloinvector; -înălțimea ventiloinvectoarelor va fi de 675 mm.	
Total Lotul nr. 2						
Lotul nr. 3						
Ventiloinvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,7 kW ± 0,5%	ACTION CLIMA FX-VC530	ITALIA	ACTION CLIMA	1. Ventiloinvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventiloinvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventiloinvector. 4. Înălțimea ventiloinvectoarelor va fi de 650-680 mm.	Ventiloinvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); -carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; -cuvilatoare entrifugale; -fără reglator de temperatură.; - echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului; - panoul de control va fi pe ventiloinvector; -înălțimea ventiloinvectoarelor va fi de 675 mm.	Conform standardelor indicate în Anunțul de participare
Total Lotul nr. 3						
Lotul nr. 4						
Ventiloinvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 4,2 kW ± 0,5%	ACTION CLIMA FX-VC630	ITALIA	ACTION CLIMA	1. Ventiloinvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventiloinvectoarele vor fi	1. Ventiloinvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); Ventiloinvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); -carcasate cu mase	Conform standardelor indicate în Anunțul de participare

				echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventiloconvector. 4. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 650-680 mm.	plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; -cuventilatoare centrifugale; -fără reglator de temperatură.; - echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului; - panoul de control va fi pe ventiloconvector; -înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 675 mm.	
Total Lotul nr. 4						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __Achindinova Natalia____ În calitate de: __ Contabil sef ____

Ofertantul: __ “Di&Trade S.R.L.” ____ Adresa: __ Str. B.Bodoni 12, mun. Chisinau, Republica Moldova ____