

Specificații tehnice (anexa nr.22)				
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5]				
Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1647262763105 , conform SIA RSAP / M-Tender				
Denumirea procedurii de achiziție: «Servicii de mentenanță și deservire tehnică a generatorului electric de tip închis cu carcasă GNT 330»				
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5
50500000-0	Servicii de mentenanță și deservire tehnică a generatorului electric de tip închis cu carcasă GNT 330	Servicii de deservire tehnică constă în: 1. Verificarea partea electrică; 2. Verificarea starea radiatorului și curățare; 3. Tensionarea curelei ventilatorului; 4. Verificarea nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; 5. Verificarea funcționarea încărcătorului staționar; 6. Verificarea funcționarea pompei de combustibil; 7. Verificarea sistemului de încălzire a motorului; 8. Verificarea siguranțelor și contactelor; 9. Verificarea funcționarea pornirii în regim auto (sub sarcina 30 min); 10. Verificarea pernelor antivibrante; 11. Verificarea sistemului de eliminare a gazelor și eșapament; 12. Verificarea integritatea și lipsa fisurilor pe furtunile de combustibil și agent de răcire; 13. Verificarea funcționarea panoului de control; 14. Verificarea funcționarea pornirii în regim manual (fără sarcină 10-15 min); 15. Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri;	Servicii de deservire tehnică constă în: 1. Verificarea partea electrică; 2. Verificarea starea radiatorului și curățare; 3. Tensionarea curelei ventilatorului; 4. Verificarea nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; 5. Verificarea funcționarea încărcătorului staționar; 6. Verificarea funcționarea pompei de combustibil; 7. Verificarea sistemului de încălzire a motorului; 8. Verificarea siguranțelor și contactelor; 9. Verificarea funcționarea pornirii în regim auto (sub sarcina 30 min); 10. Verificarea pernelor antivibrante; 11. Verificarea sistemului de eliminare a gazelor și eșapament; 12. Verificarea integritatea și lipsa fisurilor pe furtunile de combustibil și agent de răcire; 13. Verificarea funcționarea panoului de control; 14. Verificarea funcționarea pornirii în regim manual (fără sarcină 10-15 min); 15. Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; 16. Verificarea listei de alarme și stabilirea cauzei apariției acestora; 17. Curățarea generatorului cu aer comprimat;	

		16. Verificarea listei de alarme și stabilirea cauzei apariției acestora; 17. Curățarea generatorului cu aer comprimat; 18. Schimbarea filtru ulei; 19. Schimbarea filtru aer; 20. Schimbarea filtru combustibil; 21. Schimbarea ulei; 22. Schimbarea antigel. Materiale și consumabile necesare pentru deservire să fie incluse în preț: 1. Set 3 filtre – 1 set; 2. Ulei 10W40 – 25 l; 3. Antigel -40W roșu – 50 l; 4. Acumulator auto 12V 74AH, curent de pornire 750A – 2 buc; (sau echivalent Bosch S5007)(garanție-24 luni); 5. Încălzitor de apă 1kW 230V TPS FS 001 – 1 buc (garanție-12 luni); 6. Furtun 10x17.5-1.47 – 3 m; Furtun 16x25 – 4 m.	18. Schimbarea filtru ulei; 19. Schimbarea filtru aer; 20. Schimbarea filtru combustibil; 21. Schimbarea ulei; 22. Schimbarea antigel. Materiale și consumabile necesare pentru deservire să fie incluse în preț: 1. Set 3 filtre – 1 set; 2. Ulei 10W40 – 25 l; 3. Antigel -40W roșu – 50 l; 4. Acumulator auto 12V 74AH, curent de pornire 750A – 2 buc; (sau echivalent Bosch S5007)(garanție-24 luni); 5. Încălzitor de apă 1kW 230V TPS FS 001 – 1 buc (garanție-12 luni); 6. Furtun 10x17.5-1.47 – 3 m; Furtun 16x25 – 4 m.	
--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: Mihalachi Alexandru

În calitate de: Director executiv

Ofertantul: SC "PROMO-SOLUȚII" SRL

Adresa: Rep. Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor 90 of. 207

Data: 17.03.2022