

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1764835411951 din 4 decembrie 2025
Obiectul achiziției: Servicii de reparare și întreținere tehnică a utilajului Lotul 5. Servicii de deservire și reparație a sistemului de avertizare a incendiului (COLN)

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lotul 5. Servicii de deservire și reparație a sistemului de avertizare a incendiului (COLN)	Prestatorul prestează lunar până la data de 27 a fiecărei luni (mai, iunie, iulie, august, septembrie). următoarele servicii de deservire și reparație a sistemului de avertizare a incendiului (COLN) cu Componenta utilajului/echipamentului conform coloanei nr.6 din prezentul tabel: 1. Examinarea exterioară a părților componente ale	Conform utilajului instalat la beneficiar	Conform utilajului instalat la beneficiar	Serviciile de deservire și reparație a sistemului de avertizare a incendiului (COLN) includ următoarele componente: 1. Sistem de avertizare incendiu; 2. Sistem de semnalizare incendiu Bloc A (acoperiș); 3. Sistem de semnalizare incendiu Bloc B (acoperiș). Prestatorul prestează lunar următoarele servicii: 1. Examinarea exterioară a părților componente ale sistemului antiincendiar în vederea excluderii deteriorărilor mecanice, murdăriei, fixării stabile a acestor componente. 2. Controlul surselor principale și de rezervă de alimentare cu energie electrică.	Prestatorul prestează lunar până la data de 27 a fiecărei luni (mai, iunie, iulie, august, septembrie). serviciile de deservire și reparație a sistemului de avertizare a incendiului	EN-54

	sistemului antiincendiar în vederea excluderii deteriorărilor mecanice, murdăriei, fixării stabile a acestor componente. 2. Controlul surselor principale și de rezervă de alimentare cu energie electrică. 3. Curățarea de praf a părților componente ale sistemului anti incendiar. 4. Controlul capacității de funcționare a părților componente ale sistemului anti incendiar (partea tehnică, electrotehnică, de semnalizare) și reglarea lor în conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar. 5. Lucrări de profilaxie în conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar. 6. Controlul capacității de funcționare a sistemului antiincendiar în regim mecanic și automat și reglarea lui în			3. Curățarea de praf a părților componente ale sistemului anti incendiar. 4. Controlul capacității de funcționare a părților componente ale sistemului anti incendiar (partea tehnică, electrotehnică, de semnalizare) și reglarea lor în conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar. 5. Lucrări de profilaxie în conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar. 6. Controlul capacității de funcționare a sistemului antiincendiar în regim mecanic și automat și reglarea lui în conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar. Prestatorul este obligat: 1. Să asigure funcționarea sistemului anti incendiar la parametri nominali în conformitate cu performanțele stabilite de producător. 2. Să respecte normele de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor. 3. Să efectueze instruirea colaboratorilor BNM responsabili de funcționarea utilajului privind regulile de utilizare a acestuia în scopul asigurării unei funcționări neîntrerupte. 4. Să intervină prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a utilajului, în timp cât mai restrâns după primirea chemării (prin telefon, e-mail) de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile.	(COLN) care includ următoarele componente: 1. Sistem de avertizare incendiu; 2. Sistem de semnalizare incendiu Bloc A (acoperiș); 3. Sistem de semnalizare incendiu Bloc B (acoperiș).	
--	---	--	--	---	---	--

	conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar. Prestatorul este obligat: 1. Să asigure funcționarea sistemului anti incendiar la parametrii nominali în conformitate cu performanțele stabilite de producător. 2. Să respecte normele de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor. 3. Să efectueze instruirea colaboratorilor BNM responsabili de funcționarea utilajului privind regulile de utilizare a acestuia în scopul asigurării unei funcționări neîntrerupte. 4. Să intervină prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a utilajului, în timp cât mai restrâns după primirea chemării (prin telefon, e-mail) de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile.			5. Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte a utilajului sau funcționării lui cu devieri de la normă. 6. La solicitarea Beneficiarului efectuează reparația utilajului defectat, costul pieselor de schimb fiind acoperite de Beneficiar. Locul deservirii: r-l Dubăsari, s.Molovata Nouă, Casa de odihnă „La Nistru”. Notă: Chemările în caz de necesitate se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului.		
--	--	--	--	---	--	--

	5. Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte a utilajului sau funcționării lui cu devieri de la normă. 6. La solicitarea Beneficiarului efectuează reparația utilajului defectat, costul pieselor de schimb fiind acoperite de Beneficiar. Locul deservirii: r-l Dubăsari, s.Molovata Nouă, Casa de odihnă „La Nistru”. Notă: Chemările în caz de necesitate se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului.					
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **MANCUȘ Liviu** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **"ISS SISTEM" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Titu Maiorescu, 13**