

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1652769620403

Obiectul achiziției: **Utilaje pentru sistemele de încălzire, pompe de rețea, cazane pe combustibil solid**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 1: Pompă de circulație						
	Yonos Para HF 40/8	Germania	WILLO	Motor cu rotor umed: U – 220-250 V, 50 Hz; Q min – 9 m ³ /h la înălțimea minim 6m; Ø – 40 mm (1½”), conectarea prin flanșe; Distanța între racorduri – 250 mm; Gradul de protecție minim IP 42; Inclusiv livrarea la destinatar.	Motor cu rotor umed: U – 220-250 V, 50 Hz; Q min – 9 m ³ /h la înălțimea minim 6m; Ø – 40 mm (1½”), conectarea prin flanșe; Distanța între racorduri – 250 mm; Gradul de protecție minim IP 42; Inclusiv livrarea la destinatar.	
Lot nr. 2: Pompă de circulație						
	L2P 40 100115	ITALIA	SAER	Motor cu rotor uscat: U – 220-250 V, 50 Hz; Q min – 15 m ³ /h la înălțimea minim 12m; Ø – 40 mm (1½”), conectarea prin flanșe; Distanța între racorduri – 250 mm; Gradul de protecție minim IP 42; Inclusiv livrarea la destinatar.	Motor cu rotor uscat: U – 220-250 V, 50 Hz; Q min – 15 m ³ /h la înălțimea minim 12m; Ø – 40 mm (1½”), conectarea prin flanșe; Distanța între racorduri – 250 mm; Gradul de protecție minim IP 42; Inclusiv livrarea la destinatar.	

Semnat:

Numele, Prenumele: Zagorean Sergiu în calitate de: Coordonator de proiecte

Ofertantul: AXIMA GRUP SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Mihail Asachi 19 B

