

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Procedura de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1680777259326 din 06.04.2023						
Obiectul achiziției: Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr.1: Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat.						
I. Achiziția și montarea climatizorului (inclusiv chitul de montare) în sala panoului de comandă a agregatelor CET, Sursa 1, str. M. Manole, 3	HYUNDAI Inverter 70 (24000 BTU)	China	HYUNDAI	Parametrii tehnici a bunului, conform Caietului de Sarcini: Capacitatea de răcire – 24000 BTU; Unitate aparatului internă și externă; Unitatea internă trebuie să fie pentru montarea pe perete. Compresor inverter putere racire 7.0 kW; Distanța dintre unitatea internă și externă 3÷10 m; Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 28-38 dB; Clasa energetică: A++; Dotat cu telecomandă.	Capacitatea de răcire – 24000 BTU; Unitate aparatului internă și externă; Unitatea internă trebuie să fie pentru montarea pe perete. Compresor inverter putere racire 7.0 kW; Distanța dintre unitatea internă și externă 3÷10 m; Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 28-38 dB; Clasa energetică: A++; Dotat cu telecomandă.	



Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grebinenco Vladimir În calitate de: Inginer
Ofertantului: Instatco SRL
Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole 7/4.