



ATC  
01-088

ЛАБОРАТОРИЈА  
ЗА ИСПИТИВАЊЕ  
ISO/IEC 17025



**Doo "TermoInženjerIng"**

26000 Pančevo, Oslobođenja 39.

Tel/Fax: 013/2333-999, e-mail: [termoinzenjering@eunet.rs](mailto:termoinzenjering@eunet.rs)

Tekući računi: Credit Agricole Banka: 330-33000079-89

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd: 200-2285360101001-08

TRI OB 10 – 05

Izdanje 01

Revizija 02

18.10.18

Strana 1/1

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU ZAPORNE ARMATURE

### broj: ZA 213/23

<b>Korisnik:</b>	Naziv i sedište : "VALMAN" doo 11000 Beograd Gospodara Vučića 35, Na osnovu: Zahteva od 16.01.2023.
------------------	---

<b>Predmet ispitivanja</b>	Tip/model (Kataloška oznaka).....	E/FG/-
	Proizvodni broj / godina proizvodnje.....	213 / 2022
	Proizvođač.....	"Valman" Srbija
	Vrsta.....	Univerzalna spojnica tip E/FG sa i bez priteznih prstenova od mesinga
	Nazivni prečnik.....	DN80
	Nazivni pritisak.....	PN 16 bar

<b>Mesto i datum</b>	Prijema predmeta	Ispitivanja	Izrade izveštaja
	Pančevo, 14.02.2023.	Pančevo, 14.02.2023.	Pančevo, 14.02.2023.

<b>Metoda:</b>	Ispitivanje je izvršeno pritiskom saglasno standardu SRPS EN 12266-1:2013. Ispitivanje čvrstoće kućišta po metodi P10. Zaptivenost kućišta po metodi P11. Zaptivenost sedišta po metodi P12.
----------------	--


Ispitni uslovi	Fluid	Temperatura	Ispitni pritisak	Održavanje ispitnog pritiska
<b>Metoda P10</b>	Voda	Ambijentalna	<b>24 bar</b>	10 min.
<b>Metoda P11</b>	Voda	Ambijentalna	<b>24 bar</b>	10 min.
<b>Metoda P12</b>	-	-	-	-

<b>Rezultat ispitivanja:</b>	<b>P10</b> - Nije uočeno propuštanje ispitnog fluida kroz zidove. <b>P11</b> - Nije uočeno propuštanje ispitnog fluida kroz bilo koju spoljašnju površinu. <b>P12</b> - Nije uočeno propuštanje ispitnog fluida kroz sedišta
------------------------------	--

<b>Kontrolni manometar</b>	Merni opseg	Proizvođač	Seri. broj	Broj uverenja
	0÷40 bar	"NUOVA FIMA"	6-76580	935-22-01 /Mernokor / 12.12.22.


<b>Napomena:</b>	Univerzalna spojnica tip E/FG sa i bez priteznih prstenova od mesinga proizvođača "Valman" Srbija, se proizvodi u dimenzijama DN50 ÷ DN500 i PN16.
------------------	--

Ispitivanje izvršio

  
/Vukašinović Dragan /



Rukovodilac laboratorije:

  
/Skaljak Stanko /

Rezultati se odnose samo na ispitani predmet ispitivanja. Zabranjeno preštampavanje i sve vrste umnožavanja.