

N	Denumirea și caracteristica tehnică utilajului	Tipul	Unit. de mas.	Cantitatea	Remarcă
1.	Panou de evidență completat adăugător:	BZUM-TF	buc	1	
-	Separator tripolar, 100A	BP-32	buc	1	
-	Înterupător automat tripolar, B50A	BA 47-100/3P	buc	1	
-	Contor electronic trifazat, U=380V, I=5A, clasa de precizie 0,5	ZMG405CR	buc	1	
-	TR de curent 50/5A	T-0,66	buc	3	
-	Fir electric izolat de Cu, 4,0mm ²	PV1	m	12	
-	Limitator de supratensiune	SPD-B-60	buc	3	
2.	Cablu izolat cu fir de AL, 4x16mm ²	ABBГНГ-1	m	9	
3.	Oțel rotund, D=20mm		m	72	
4.	Oțel fișie, 40x4mm		m	20	
5.	Cablu izolat cu fir de AL, 5x16mm ²	ABE6ШБ-1	m	30	
6.	Manșon terminal 0,4kV, 10-25mm ²		buc	2	
7.	Papuc terminal din AL		buc	20	
8.	Banda din oțel cu cleme	F 2007 / A200	m	24 / 24	
9.	Gofret din oțel 100x50mm cu capac		m	10	
10.	Construcție individuală din oțel, pentru panourile electrice, pe stilp		buc	1	în timpul montării
11.	Tub flexibil armat, d=63mm		m	6	
12.	Fir izolat din Cu, 1x16mm ²	ПВ3	m	3	
LEA-10kV, PT10/0,4kV					
1.	Stilp din b/a	CB-10,5	buc	2	
2.	Limitatoare de supratensiune, 10kV	ОПН-10	buc	6	
3.	Metize		kg	5	
4.	Fir izolat din AL, 1x70mm ²	SIP3	m	50	
5.	Separator 10kV tripolar cu 3 siguranțe 10A și 3 siguranțe 5A	CUT-OUT	complet	2	
6.	Construcție din oțel sub CUT-OUT		buc	2	schita
7.	Transformator de putere	ТМГ-40/10	buc	1	
8.	Papuc terminal de AL, 70mm ²		buc	9	
9.	Clema de conexiune de AL	ПА-2	buc	18	
10.	Clema de conexiune de oțel	ПС-2	buc	16	
11.	Traversa din oțel 10kV	M3-10	buc	2	schita
12.	Izolator de suspendare 10kV (complet)	polimer	complet	6	
13.	Construcție din oțel sub TR de putere pe stilp		buc	1	schita
14.	Traversa din oțel 10kV sub limitatoare		buc	2	schita
15.	Cablu izolat și bronzat cu fir din AL, 3x35mm ²	ААБн-10	m	220	
16.	Cutie terminală 25-50mm ²	3CTн 10	buc	2	
17.	Nisip		m ³	15	
18.	Fisă de semnalizare		m	230	

				Nr.136.07.2023 – REAE/AEES.SU		
				Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică a pichetului, clădire administrativă din r-onul Ungheni, s.Sculeni		
Manger proiect	Bostan V.	14.07.23	Rețelele de alimentare cu energie electrică	Faza	Coala	Coli
Spec. princip.	Parascan V.	14.07.23		PE	1	1
Elaborat	Parascan V.	14.07.23	Specificația utilajului	SRL "ELECTRO" mun. Ungheni		