

Anexa nr. 22
la Documentația standard
nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Obiectul achiziției: **Condiționere inclusiv instalarea acestora pentru anul 2022**

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Condiționere inclusiv instalarea acestora						
Lotul 1. Condiționer 24000 BTU	Gree Bora on/off GWH24AAD24000 BTU 70m ²	China	Gree Electric Appliances Inc.	Tip unitate: Split de perete; Funcții: Purificare, Dezumidificare, Încălzire, Răcire, Ventilație; Capacitate generală: 24000 BTU; Capacitate răcire: 24226 (7848 - 24908) BTU; Capacitate încălzire: 27979 (7848 - 30709) BTU; Putere răcire: 7.1 (2.3 - 7.3) kW; Putere încălzire: 8.2 (2.3 - 9.0) kW; Alimentare: Monofazat; Tensiune / frecvență alimentare: 230V/50Hz; Nivel de zgomot: 48-58 dB; Temperatură minimă funcționare pe răcire: -4°C; Temperatură maximă funcționare pe răcire: +46°C; Temperatură minimă funcționare pe încălzire: -5°C; Temperatură maximă funcționare pe încălzire: +18°C; Suprafața acoperită: 60-70 m ² , Termen de garanție: 12-24 luni.	Tip unitate: Split de perete; Funcții: Purificare, Dezumidificare, Încălzire, Răcire, Ventilație; Capacitate generală: 24000 BTU; Capacitate răcire: 24226 (7848 - 24908) BTU; Capacitate încălzire: 27979 (7848 - 30709) BTU; Putere răcire: 6.15 kW; Putere încălzire: 6.7 kW; Alimentare:	

					Monofazat; Tensiune / frecvență alimentare: 230V/50Hz; Nivel de zgomot: 25 dB; Temperatură minimă funcționare pe răcire: -4°C; Temperatură maximă funcționare pe răcire: +46°C; Temperatură minimă funcționare pe încălzire: -5°C; Temperatură maximă funcționare pe încălzire: +18°C; Suprafața acoperită: 60-70 m², Termen de garanție: 12-24 luni.	
Lotul 2. Condiționar 9000 BTU	Conditioner Gree Bora on/off GWH09AAA9000BTU 25m²	China	Gree Electric Appliances Inc	Tip unitate: Split de perete; Funcții: Purificare, Dezumidificare, Încălzire, Răcire, Ventilație. Capacitate generală: 9000 BTU; Capacitate răcire: 8530 (4436 - 10236) BTU; Capacitate încălzire: 10236 (4436 - 13648) BTU; Putere răcire: 2.5 (1.3 - 3.0) kW; Putere încălzire: 3.0 (1.3 - 4.0) kW; Alimentare: Monofazat; Tensiune / frecvență alimentare: 230V / 50Hz; Nivel de zgomot: 48-58 dB; Temperatură minimă funcționare pe răcire: -4°C; Temperatură maximă funcționare pe răcire: +46°C; Temperatură minimă funcționare pe încălzire: -5°C; Temperatură maximă funcționare pe încălzire: +18°C; Suprafața acoperită: 20-25 m², Termen de garanție: 12- 24 luni.	Tip unitate: Split de perete; Funcții: Purificare, Dezumidificare, Încălzire, Răcire, Ventilație. Capacitate generală: 9000 BTU; Capacitate răcire: 8530 (4436 - 10236) BTU; Capacitate încălzire: 10236 (4436 - 13648) BTU; Putere răcire 2.55 kW; Putere încălzire: 2.65 kW; Alimentare: Monofazat; Tensiune / frecvență	

					alimentare: 230V / 50Hz; Nivel de zgomot: 25 dB; Temperatură minimă funcționare pe răcire: -4°C; Temperatură maximă funcționare pe răcire: +40°C; Temperatură minimă funcționare pe încălzire: -5°C; Temperatură maximă funcționare peîncălzire: +18°C; Suprafața acoperită: 25-30 m², Termen de garanție: 12- 24 luni.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Calarașan Alexandru În calitate de: Director

Ofertantul: Prompt Engineering SRL Adresa: or.Singera, Schinoasa 16

Anexa nr. 23
la Documentația standard
nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Obiectul achiziției: **Condiționere inclusiv instalarea acestora pentru anul 2022**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Condiționere inclusiv instalarea acestora									
42500000-1	Lotul 1. Condiționer 24000 BTU	Buc.	10	18002	21602.4	180020	216024	În condiții Incoterms 2013, DDP Pe parcursul anului 2022: -Livrarea în decurs de 20 zile, conform solicitării IMSP IO; -Instalarea în decurs de 20 zile, de la livrare.	MD94ML000000002 251702316
42500000-1	Lotul 2. Condiționer 9000 BTU	Buc.	20	6699	8038.8	133980	160776		
	Total			24701	29641.2	314000	376800		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Calarașan Alexandru** În calitate de: **Director**

Ofertantul: Prompt Engineering SRL Adresa: or. Singera Schinoasa 16