



Адрес: Фаргона йули, 94, Ташкент, 100105, Республика Узбекистан |

Опросный лист	СПТИ.672233.207-002	Счет	
---------------	---------------------	------	--

Основные параметры

Тип	ТМГ
Нормативный документ	O'z Dst IEC 60076-1: 2019
Номинальная мощность, кВА	400
Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	10.00
Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0.40
Условное обозначение схемы и группы соединений обмоток	Y/Yн-0
Диапазон и число ступеней регулирования обмотки ВН	±2x2.5%
Потери холостого хода на основном ответвлении, Вт	750
Ток холостого хода на основном ответвлении, %	1.20
Потери короткого замыкания на основном ответвлении, Вт	5400
Напряжение короткого замыкания на основном ответвлении, %	4.5
Материал обмоток НН	Алюминий
Материал обмоток ВН	Алюминий
Ширина продольной/поперечной колеи, мм	660/660
Габаритные размеры, длина/ширина/высота, не более, мм	1391/1006/1207
Полная масса, не более, кг	1176

Условия работы

Номинальная частота питающей сети по ГОСТ 13109-97, Гц	50
Высота установки над уровнем моря, не более, м	1000
Интенсивность землетрясения по ГОСТ 17516.1-90, баллы по MSK-644	6
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У
Категория размещения по ГОСТ 15150-69	1

Требования к составным частям

Маслоуказатель	Поплавковый
Клапан предохранительный	50 кПа
Термометр	Отсутствует
Мановакуумметр	Отсутствует
Катки	Отсутствуют
Контакт ВН	Зажим контактный
Контакт НН	Зажим контактный

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации, лет	1
------------------------------------	---

Сведения о заказчике

Наименование	Адрес
Телефон	Email
ИНН	КПП
Контактное лицо	Количество

Комплект запасных частей

Особые требования
