

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

ocds-b3wdp1-MD-1632207602925	Data: 08.10.2021	Alternativa nr.: _____
<u>Lucrări de reconstrucție a ascensoarelor (pasageri, marfă) din clădirea Blocului lit.”A” al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile</u>	Lot: 2	Pagina: __ din __

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
Lotul 1						
Ascensor pentru pasageri, 1000 kg., la 5 (Blocului lit.”A” al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile)	AEP-1001	R Moldova	SRL”Baslift”	Ascensor pentru pasageri, 1000 kg., la 5 statii cu camera de mecanisme, troliu fara reductor, panou de dirijare cu convertor de frecventa si microprocesor, podul, peretii si usile cabinei executate din otel inoxidabil, Iluminarea cabinei din -becuri LED ,podeaua din marmora artificiala, usile putului din otel inoxidabil la toate statiile, Balustrada din otel inoxidabil, oglinda, panou de comanda on cabina cu display LCD,si ilyminare LED ,Legatura telefonica GSM in cabina sistem de aprovizionare cu energie electrica UPS, buton de chemare anti vandal cu iluminare la inregistrarea comenzilor si sistem limitat de acces, display LCD la fiecare etaj viteza de miscare 1 m/s. diminsiunile minime interioare a cabinei latimea-1200 mm;lungimea-.2200 mm;inaltimea 2100 mm, dimensiune minime usile de acces :latimea -1100 mm; inaltimea -2000 mm,usile cabinei echipate cu foto bariera si cu deschiderea automata actionata de motor electric cu convector de frecventa,dispozitiv de limitare a sarcinei	Ascensor pentru pasageri, 1000 kg., la 5 statii cu camera de mecanisme, troliu fara reductor, panou de dirijare cu convertor de frecventa si microprocesor, podul, peretii si usile cabinei executate din otel inoxidabil, Iluminarea cabinei din -becuri LED ,podeaua din marmora artificiala, usile putului din otel inoxidabil la toate statiile, Balustrada din otel inoxidabil, oglinda, panou de comanda on cabina cu display LCD,si ilyminare LED ,Legatura telefonica GSM in cabina sistem de aprovizionare cu energie electrica UPS, buton de chemare anti vandal cu iluminare la inregistrarea comenzilor si sistem limitat de acces, display LCD la fiecare etaj viteza de miscare 1 m/s. diminsiunile minime interioare a cabinei latimea-1200 mm;lungimea-.2200 mm;inaltimea 2100 mm, dimensiune minime usile de acces :latimea -1100 mm; inaltimea -2000 mm,usile cabinei echipate cu foto bariera si cu deschiderea automata actionata de motor electric cu convector de frecventa,dispozitiv de limitare a sarcinei cabinei iluminarea	

				cabinei iluminarea cabinei ascensorului pe titimp de pana electrica.	cabinei ascensorului pe titimp de pana electrica.	
Total lot 1						
Lotul 2						
Ascensor pentru pasageri, 630 kg., la 5 (Blocului lit."A" al IMSP <u>Spitalul Dermatologie și Maladii</u> <u>Comunicabile</u>)	AEP-631	R Moldova	SRL"Baslift"	Ascensor pentru pasageri, 630 kg., la 5 statii cu camera de mecanisme, troliu fara reductor, panou de dirijare cu convertor de frecventa si microprocesor, podul, peretii si usile cabinei executate din otel inoxidabil, Iluminarea cabinei din -becuri LED ,podeaua din marmora artificiala, usile putului din otel inoxidabil la toate statiile, Balustrada din otel inoxidabil, oglinda, panou de comanda in cabina cu display LCD,si ilyminare LED ,Legatura telefonica GSM in cabina sistem de aprovizionare cu energie electrica UPS, buton de chemare anti vandal cu iluminare la inregistrarea comenzilor si sistem limitat de acces, display LCD la fiecare etaj viteza de miscare 1 m/s. diminsiunile minime interioare a cabinei latimea-1200 mm;lungimea-.1400 mm;inaltimea 2100 mm ,dimensiune minime usile de acces :latimea -800 mm; inaltimea -2000 mm,usile cabinei echipate cu foto bariera si cu deschiderea automata actionata de motor electric cu convector de frecventa,dispozitiv de limitare a sarcinei cabinei iluminarea cabinei ascensorului pe titimp de pana electrica	Ascensor pentru pasageri, 630 kg., la 5 statii cu camera de mecanisme, troliu fara reductor, panou de dirijare cu convertor de frecventa si microprocesor, podul, peretii si usile cabinei executate din otel inoxidabil, Iluminarea cabinei din -becuri LED ,podeaua din marmora artificiala, usile putului din otel inoxidabil la toate statiile, Balustrada din otel inoxidabil, oglinda, panou de comanda in cabina cu display LCD,si ilyminare LED ,Legatura telefonica GSM in cabina sistem de aprovizionare cu energie electrica UPS, buton de chemare anti vandal cu iluminare la inregistrarea comenzilor si sistem limitat de acces, display LCD la fiecare etaj viteza de miscare 1 m/s. diminsiunile minime interioare a cabinei latimea-1200 mm;lungimea-.1400 mm;inaltimea 2100 mm ,dimensiune minime usile de acces :latimea -800 mm; inaltimea -2000 mm,usile cabinei echipate cu foto bariera si cu deschiderea automata actionata de motor electric cu convector de frecventa,dispozitiv de limitare a sarcinei cabinei iluminarea cabinei ascensorului pe titimp de pana electrica	
Total lot 2						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Carabajac Sergiu În calitate de: director
Ofertantul: SRL"Baslift" Adresa: m.Chisinau, str.M.Manole 18/2