

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1764835411951 din 4 decembrie 2025						
Obiectul achiziției: Servicii de reparare și întreținere tehnică a utilajului						
Lotul 4. Servicii de deservire tehnică a sistemului anti incendiar automatizat cu gaze						

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lotul 4. Servicii de deservire tehnică a sistemului anti incendiar automatizat cu gaze	Prestatorul prestează lunar următoarele servicii de deservire tehnică a sistemului anti incendiar automatizat cu gaze, cu Componenta utilajului/echipamentului conform coloanei nr.6 din prezentul tabel: 1. Examinarea exterioară a părților componente ale sistemului antiincendiar în	Rusia Ukraina Ukraina	S.A.Î. „МЭЗ Спецавтома тика” НВФ «БРАНД МАСТЕР» МНПФ ГАММА	Prestatorul prestează lunar următoarele servicii, conform anexei nr.4 la Caietul de sarcini: 1. Examinarea exterioară a părților componente ale sistemului antiincendiar în vederea excluderii deteriorărilor mecanice, murdăriei, fixării stabile a acestor componente. 2. Controlul și reglarea stării de funcționare a armaturii de închidere (blocare). 3. Controlul și reglarea presiunii în rețeaua de stimulare și în baloanele cu substanță de stingere. 4. Controlul surselor principale și de rezervă de alimentare cu energie electrică. 5. Controlul cantității substanței de stingere.	Prestatorul prestează lunar servicii de reparare și întreținere tehnică a următorului utilaj: 1. Utilajul antiincendiar cu gaze produs de S.A.Î. „МЭЗ Спецавтоматика”, Rusia:	EN-54

	vederea excluderii deteriorărilor mecanice, murdăriei, fixării stabile a acestor componente. 2. Controlul și reglarea stării de funcționare a armaturii de închidere (blocare). 3. Controlul și reglarea presiunii în rețeaua de stimulare și în baloanele cu substanță de stingere. 4. Controlul surselor principale și de rezervă de alimentare cu energie electrică. 5. Controlul cantității substanței de stingere. 6. Curățarea de praf a părților componente ale sistemului anti incendiar. 7. Controlul capacității de funcționare a părților componente ale sistemului anti incendiar (partea tehnică, electrotehnică, de semnalizare) și		6. Curățarea de praf a părților componente ale sistemului anti incendiar. 7. Controlul capacității de funcționare a părților componente ale sistemului anti incendiar (partea tehnică, electrotehnică, de semnalizare) și reglarea lor în conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar. 8. Lucrări de profilaxie în conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar. 9. Controlul capacității de funcționare a sistemului antiincendiar în regim mecanic și automat și reglarea lui în conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar. 10. intervenția operativă, prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a sistemului automatizat cu gaze, în timp de 2 (două) ore (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de la Beneficiar pentru lichidarea defecțiunilor de funcționare ale sistemului antiincendiar în regim de urgență. Prestatorul este obligat: 1. Să asigure funcționarea sistemului anti incendiar la parametri nominali în conformitate cu performanțele stabilite de producător. 2. Să respecte normele de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor. 3. Să efectueze instruirea colaboratorilor BNM responsabili de funcționarea utilajului privind regulile de utilizare a acestuia în scopul asigurării unei funcționări neîntrerupte. 4. Să intervină prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a utilajului, în timp de 2 ore după primirea chemării (prin	- baterie БЗ-2МП(150-40-12).33 - 2 seturi; - baterie Б4-2МП(150-40-12).33 - 2 seturi; - dispozitiv de distribuire РУМЭЗ-25-150 - 2 seturi; - ajutoraj НГ-2.1-1” în set cu mufă - 15 buc.; - balon mobil de probă БИп - 1 buc.; - clapetă reversibilă unghiulară ОКУ-25-М42Х2 - 4 buc.; - bucsă de probă pentru ajutoraj - 4 buc.; - bucsă de probă pentru ajutoraj - 15 buc.; - avertisment de presiune universal СДУ-М - 2 buc.; - element de demarare generator de gaze ЭГП - 14 buc.; 2. Utilajul antiincendiar cu	
--	--	--	--	--	--

	reglarea lor în conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar. 8. Lucrări de profilaxie în conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar. 9. Controlul capacității de funcționare a sistemului antiincendiar în regim mecanic și automat și reglarea lui în conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar. 10. intervenția operativă, prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a sistemului automatizat cu gaze, în timp de 2 (două) ore (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de		telefon, e-mail) de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile. 5. Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte a utilajului sau funcționării lui cu devieri de la normă. 6. La solicitarea Beneficiarului efectuează reparația utilajului defectat, costul pieselor de schimb fiind acoperite de Beneficiar. Locul deservirii: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, sediul BNM. Notă: Chemările în caz de necesitate se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului.	gaze produs de НВФ «БРАНД МАСТЕР»,Ukraina : - baterie «Импульс-100-4» - 2 seturi; - dispozitiv de distribuire РУМЭЗ-25-150 - 2 seturi; - furtun de înaltă presiune РВД ДУ = 38 mm – 8 buc; - colector КО-100-4/2 – 1 buc; - atomizor de gaz РГЛ360-G3/4 – 39 buc; 3. Utilajul de dirijare a sistemului antiincendiar: - aparat dirijare a stingerii incendiului „ГАММА –102 CAT” - 2 buc.; - dispozitiv antiincendiar de recepție, gestionare și control С2000-АСПТ – 1 buc; - bloc de alimentare de rezervă ИБП –02 - 2 buc.;	
--	--	--	--	---	--

	la Beneficiar pentru lichidarea defecțiunilor de funcționare ale sistemului antiincendiar în regim de urgență. Prestatorul se obligat: 1. Să asigure funcționarea sistemului anti incendiar la parametri nominali în conformitate cu performanțele stabilite de producător. 2. Să respecte normele de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor. 3. Să efectueze instruirea colaboratorilor BNM responsabili de funcționarea utilajului privind regulile de utilizare a acestuia în scopul asigurării unei funcționări neîntrerupte. 4. Să intervină prin personalul de				- bloc de dirijare cu telecomandă БДУ ГАММА - 2 buc.; - indicatori ai siguranței contra incendiului.	
--	---	--	--	--	--	--

	specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a utilajului, în timp de 2 ore după primirea chemării (prin telefon, e-mail) de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile. 5. Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte a utilajului sau funcționării lui cu devieri de la normă. 6. La solicitarea Beneficiarului efectuează reparația utilajului defectat, costul pieselor de schimb fiind acoperite de Beneficiar. Locul deservirii: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, sediul BNM. Notă: Chemările în caz de necesitate se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului.					
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **MANCUȘ Liviu** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **"ISS SISTEM" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Titu Maiorescu, 13**