

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

IMSP Spitalul clinic Municipal Sfinta Treime Licitație publică 21008101	Data: „_12_” _06_ 2019_	Alternativa nr.: _____
Conditioner cu montare si materiale	Lot: _____	Pagina: 1_ din 1_

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
	Conditioner GREE GWH24AAD (24000 BTU), inclusiv instalarea si materialele necesare	China	„Gree Electric Appliances”	Climatizator cu sistemul split pe perete, cu sistem de filtrare a aerului de mai multe niveluri, acoperire anticoroziva, regim racire-incalzire, suprafata minim 80 m2, clasa A, inclusiv instalarea si conectare cu accesorii necesare. Dezghetarea automata a blocului exterior. Garantie minim 36 luni, - cu instalare.	Garantie la utilaj si montare – 38 luni, Suprafata deservita 80 m2, Clasa de eficienta energetica – A, Sistem de curatare de aer – antibacterian, Tip split – system - de perete, Functii standard- racire/incalzire, Agent frigorific – R410A, Nivel de zgomot - 30-50dB, functii speciale : reglarea directiei. Culoare-alb, Timer – ON/OFF,24000 BTU (puterea conditionerului), Dezghetarea automata a blocului exterior. Instalarea conditionerului si materialele pentru montare sunt incluse in pret	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66