

Specificația tehnică

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdpl-MD-1554376033214

din 4 aprilie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Componente de schimb pentru PA și aparate de comutație

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
31230000-7	Bunuri				Conform standardelor producătorului		Conform standardelor producătorului
	Lotul 11						
	11.1. Transformator T 0,66 50/5 A 11.2. Transformator T 0,66 75/5 A 11.3. Transformator T 0,66 100/5 A 11.4. Transformator T 0,66 150/5 A 11.5. Transformator T 0,66 200/5 A	T 0,66 50/5 T 0,66 75/5 T 0,66 100/5 T 0,66 150/5 T 0,66 200/5	Ucraina	S.A. „Uzina Megommet Uman”		Clasa de precizie – 0,5 Curent secundar nominal – 5A Curent primar nominal – 50,75,100,150,200A Condiții de exploatare: -45 +40C Umiditatea relativă a aerului pînă la 98%, la temperatura aerului +25C Dimensiuni totale mm.87*125*93 Materialul sinei – cupru Marimile totale ale sinei mm. 50/5 - 15x1,5 75/5 - 15x1,5	

