

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1600774478643 din 22.09.2020</u>				
Denumirea licitației: <u>CONDITIONERE</u>				
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	Bunuri			
39717200-3	Aparate de aer conditionat	-conditionerele sa acopere suprafata cel puțin 25 m2; -cu capacitatea de racire si incalzire; -cu Invertor; -9000 BTU; -cu instalarea de vinzator a acestora la etajele 2,4,5 – instalarea laterala prin perete pe interior la distanta de 1,5 m; -etajul 3 – instalarea prin perete imediat in spatele peretelui maximum la distanta de 1,5m;	-Suprafata de acoperire: 25 m2; -Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare; -Tip unitate: Inverter, Split de perete; -Puterea nominală de răcire (kW/h) : 2.6; -Puterea nominală de încălzire (kW/h): 2.8; -Compresor inverter TOSHIBA Japonia; -Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph)-220 / 50/ 1; -Instalarea este inclusa in pretul aparatului cu toate materialele necesare si traseu pina la 3 m.l pu fiecare; -Certificat de garanție cu deservire tehnica la fiecare aparat in parte de 24 luni;	Certificat de conformitate

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B