

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1613742055383 din 19.02.2021								
Denumirea procedurii de achiziție: Pompă submersibilă, Panou								
N / o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarte de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6		8	9
1	421224 80-8	Pompă submersibilă, Panou	150WQ200-10-11	China	LYSON	Alimentare electrică: 400V/50 HZ; Putere nominală: 6,5 kW; Debit: 200 m3/h; înălțime de pompare: 6m; Rotor monocanal; Pasaj sferic liber al sistemului hidraulic: 100 mm; Tip pornire: Stea-triunghi; Turație nominală: 1400 1/min; Grad de protecție: IP68; Tip de protecție la explozie: ATEX; Protecția motorului: Bimetal; Racord conductă la aspirație: DN 150 PN 10; Racord conductă pe refulare: DN 150 PN 10; Dispozitiv de suspendare cu cuplare rapidă DN 150/2RK. Cerințe tehnice Panou cu punerea în funcțiune: Protecție a motorului (scurtcircuit, suprasarcină); Leduri de afișaj a funcționării și a defecțiunilor; Protecție de tensiune (lipsă fază, min/max, secvența, defazaj); Protecție lipsa apa cu plutitor cu contacte. Notă: Se va lua în considerare consumul eficient al energiei electrice cu asigurarea parametrilor solicitați.	Alimentare electrică: 400V/50 HZ; Putere nominală: 11 kW; Debit: 200 m3/h; înălțime de pompare: 6m; Rotor monocanal; Pasaj sferic liber al sistemului hidraulic: 100 mm; Tip pornire: Stea-triunghi; Turație nominală: 1400 1/min; Grad de protecție: IP68; Tip de protecție la explozie: ATEX; Protecția motorului: Bimetal; Racord conductă la aspirație: DN 150 PN 10; Racord conductă pe refulare: DN 150 PN 10; Dispozitiv de suspendare cu cuplare rapidă DN 150/2RK. Cerințe tehnice Panou cu punerea în funcțiune: Protecție a motorului (scurtcircuit, suprasarcină); Leduri de afișaj a funcționării și a defecțiunilor; Protecție de tensiune (lipsă fază, min/max, secvența, defazaj); Protecție lipsa apa cu plutitor cu contacte. Graficul si parametrii tehnici se anexeaza	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun.Chisinau str.A.Puskin, 53B