

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		Data: „23” aprilie 2021	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Servicii de deservire, diagnosticare si montare/demontare a aparatelor de aer conditionat la edificiile Inspectoratului General al Politiei.	Lot:	Pagina: <u>1 din 4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:							
50800000-3	Servicii de deservire si diagnosticare a aparatelor de aer condifionat				- Inspecție vizuală pentru: a)Deteorarea mecanică a corpului și unităților aparatului de aer condiționat; - în cazul detectării daunilor se informează clientul înainte de începutul lucrărilor de deservire; b) Starea filtrului de aer: c) Starea spațiul între lamele schimbătorului de căldură bloc exterior/interior. - Testarea funcționării aparatului de aer condiționat în toate	- Inspecție vizuală pentru: a)Deteorarea mecanică a corpului și unităților aparatului de aer condiționat; - în cazul detectării daunilor se informează clientul înainte de începutul lucrărilor de deservire; b) Starea filtrului de aer: c) Starea spațiul între lamele schimbătorului de căldură bloc	

					regimele: - Verificarea funcționării elementelor cu acționarea mecanică; - Verificarea corectitudinii sistemului de indicare; - Demontarea parțială/asamblarea componentelor echipamentului; - Curățarea schimbătorului de căldură bloc interior; - Curățarea schimbătorului de căldură unității exterioare; - Demontarea elicei ventilatorului blocului interior, curățarea ei și montarea înapoi. - Demontarea baitei de acumulare a condensatului ,curățarea și montarea înapoi. - Verificarea diferenței de temperatură la intrarea /ieșirea din schimbător de căldură intern (dacă este necesar –se verifică presiunea joasă și înaltă la circuitul de refrigerare); - Verificarea sistemului de drenaj ; - Verificarea motoarelor electrice și a elicelor; - Verificarea stării izolării și starea contactelor de conexiuni electrice; - Verificarea tensiunii electrice; - Verificarea curenților de	exterior/interior. - Testarea funcționării aparatului de aer condiționat în toate regimele: - Verificarea funcționării elementelor cu acționarea mecanică; - Verificarea corectitudinii sistemului de indicare; - Demontarea parțială/asamblarea componentelor echipamentului; - Curățarea schimbătorului de căldură bloc interior; - Curățarea schimbătorului de căldură unității exterioare; - Demontarea elicei ventilatorului blocului interior, curățarea ei și montarea înapoi. - Demontarea baitei de acumulare a condensatului ,curățarea și montarea înapoi. - Verificarea diferenței de temperatură la intrarea /ieșirea din schimbător de căldură intern (dacă este necesar –se verifică presiunea joasă și înaltă la circuitul de refrigerare);	
--	--	--	--	--	--	--	--

					funcționare a compresorului (dacă este necesar). - Diagnosticare componentelor electrice ; - Testarea elementelor de fixare mecanice și lubrificarea pieselo , dacă este necesar; - Încărcarea (дозаправка) frionului în aparatele de aer condiționat (dacă este necesar) - La efectuarea serviciil or de curățare a aparatelor de aer condiționat se va utiliza chimie specilizată echivalent LENOL foam Activ. - La efectuarea deservirei tehnice aparatelor de aer condiționat tip canal(duct) se efectuează curățarea difuzoarelor și grilelor de distribuire;	- Verificarea sistemului de drenaj ; - Verificarea motoarelor electrice și a elicelor; - Verificarea stării izolarii și starea contactelor de conexiuni electrice; - Verificarea tensiunii electrice; - Verificarea curenților de funcționare a compresorului (dacă este necesar). - Diagnosticare componentelor electrice ; - Testarea elementelor de fixare mecanice și lubrificarea pieselo , dacă este necesar; - Încărcarea (дозаправка) frionului în aparatele de aer condiționat (dacă este necesar) - La efectuarea serviciil or de curățare a aparatelor de aer condiționat se va utiliza chimie specilizată echivalent LENOL foam Activ. - La efectuarea deservirei tehnice aparatelor de aer condiționat tip canal(duct) se efectuează curățarea difuzoarelor și grilelor de	
--	--	--	--	--	---	--	--

						distribuire;	
50800000-3	Servicii de montare/demontare a ratelor de aer conditionat						
	TOTAL	X	X	X	X	X	X

Numele, Prenumele: Haiducov Serghei

În calitate de: Director

Ofertantul: "**KAZINST GRUP**" SRL, adresa: mun.Chisinau, str.Lunca Bicului 26/1