

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 27 septembrie 2023

Privind lucrarea de construcție executată la obiectul: „Aprovizionarea cu apă a satului Moșana, raionul Dondușeni” efectuată în baza contractului de antrepriză nr.01 din 12.08.2021 cu acordul adițional nr.2/01 din 16.03.2023 încheiat între:

Primăria comunei Moșana, raionul Dondușeni, cu sediul în satul Moșana, raionul Dondușeni, reprezentată prin **Crivoi Victor**, primar al comunei Moșana, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și S.R.L. „Drostal”, cu sediul în or. Drochia, str. Evghenii Gudanov nr.18/2, reprezentantă prin **Cojocari Artur**, director în calitate de **Antreprenor general**, pe de altă parte.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.1 din 06 august 2021, eliberată de Primăria comunei Moșana

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la:
„27” septembrie 2023 până la „27” septembrie 2023.

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Victor CRIVOI - Primarul comunei Moșana

Membrii Comisiei:

Îurii ȐOBAN	- contabil-șef al primăriei
Vasile BUNESCU	- Persoană atestată
Marin TRIFAILO	- Persoană atestată
Mihail JOSAN	- Responsabil tehnic
Victor CUCENIUC	- Consilier loca
Valentin CEBOTARI	- Directorul Î.M. „Servicii Comunale Moșana”

3. Au mai participat la recepție:

Artur COJOCARI	- Director SRL „Drostal”
Sergiu POSTOVAN	- Diriginte de șantier SRL „Drostal”
Natalia JITARI	- Autorul proiectului SRL „INDOLA”
Ion BADAȘCA	- Reprezentant ONDRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrările la Obiectul: „Aprovizionarea cu apă a satului Moșana, raionul Dondușeni” să fie recepționate.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul (Aprovizionarea cu apă a satului Moșana, raionul Dondușeni) cu o lungime totală de 18977 m se află în intravilanul sat. Moșana. Sursa de apă pentru localitatea Moșana va servi sonda arteziană cu

debitul de 9,0 m³/h. De la sonda arteziană apa va fi pompată către două turnuri de apă, care se află la o distanță de 557 m de la sondă. Din turn, apa gravitațional intră în rețeaua de alimentare cu apă a satului Moșana. Sectoarele de conducte a sistemului de alimentare cu apă unde se intersectează cu partea carosabilă a drumului și în preajma construcțiilor existente sunt montate în tuburi de protecție din politilenă corugată dublu strat. În scopul deservirii rețelilor de alimentare cu apă pe lungimea traseului sau montat 25 de cămine de vizitare din elemente prefabricate din beton armat.

Suma totală lucrărilor recepționate este de 10 639 55878lei.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi: 24 .08.2023. în 6 exemplare.

Presedintele Comisiei:

Victor CRIVOI

(semnătura)

- Primarul comunei Moșana

Membrii Comisiei:

Iurii COBAN

Contabil-șef al primăriei

Vasile BUNESCU

Persoană atestată

Marin TRIFAILO

Persoană atestată

Mihail JOSAN

Responsabil tehnic

Victor CUCENIUC

Consilier local

Valentin CEBOTARI

Directorul Î.M. „Servicii Comunale Moșana”



9. Concluzia Agenției de Stat pentru Supraveghere Tehnică:

(numele, prenumele, funcția)

(semnătura)

L.Ș.

” ” 2023

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:**

„27” septembrie 2023

Artur COJOCARI L.Ș.
Director SRL „Drosta”

**PRIMITĂ:
INVESTITORUL:**

„27” septembrie 2023

Victor CRIVOI L.Ș.
Primarul comunei Moșana.

Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 27 septembrie 2023

Lista pieselor din documentația scrise și desenate a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Handwritten signature across the lined area.

Președintele comisiei

Responsabil

Reprezentantul antreprenorului



la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 27 septembrie 2023

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Handwritten signature across the lines.

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului



**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.**

Empty lined area for listing items.

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului

