

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1724998469977 din 30.08.2024						
Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat și motocoase pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 - Aparate de aer condiționat						
Conditioner – 70 m2	KWSM-24IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Conform caietului de sarcini	<p>Aparat de aer condiționat, KANION INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete de birou, 24000 BTU/h Putere de răcire: 6810 (1830 ~ 7800)W; Putere de încălzire: 6870 (1850 ~ 7900)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 2257 (410 ~ 2824)/2063 (420 ~ 3005); Regimuri: Răcire/Încălzire/Uscare/Ventilare Suprafața deservită (m²): 70; Debit de aer (m³ / h) : 800/980/1100; Lungimea maxima trasa, m – 20m; Inaltimea cadere maxima, m – 15 m; Traseu frigorific – 1/4x1/2 Agent frigorific – R32 Greutate – 13,0/40,0 kg Dimensiuni bloc intern 1010 * 315 * 220 mm Dimensiuni bloc extern 920 * 699 * 380 mm Sunet la nivel interior (dB (A): 30/40/45; Temperaturi exterioare admise (răcire) -15°C ~+53°C ; Temperaturi exterioare admise (încălzire) -20°C ~+30°C ; Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1;</p>	

					<p>Clasa energetică (încălzire/răcire) A++/A+++; Modul WiFi Filtru de aer - Golden Fin Termen de garanție : 24 luni</p> <p>L.T. Petru Zadnipru – 2 buc; L.T. Stefan Voda – 1 buc;</p>
Conditioner – 25 m2	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Conform caietului de sarcini	<p>Aparat de aer condiționat, KANION INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete de birou, 9000 BTU/h Putere de răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Putere de încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 825 (240 ~ 1380)/767 (240 ~ 1552); Regimuri: Răcire/Încălzire/Uscare/Ventilare Suprafața deservită (m2): 25; Debit de aer (m³ / h) : 500; Sunet la nivel interior (dB (A): 20/25/28; Debit de aer (m³ / h) : 450/500/550; Lungimea maxima trasa, m – 20m; Inaltimea cadere maxima, m – 10 m; Traseu frigorific – 1/4x3/8 Agent frigorific – R32 Greutate – 6,5/22,0 kg Dimensiuni bloc intern 698 * 255 * 190 mm Dimensiuni bloc exntern 712 * 276 * 459 mm Temperaturi exterioare admise (răcire) -15°C ~+53°C ; Temperaturi exterioare admise (încălzire) -20°C ~+30°C ; Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire) A++/A+++; Modul WiFi Filtru de aer - Golden Fin Termen de garanție : 24 luni</p> <p>C.C.C. Ghiocel – 2 buc; L.T. Petru Zadnipru – 2 buc;</p>

					I.E.T. nr.128 – 1 buc; Contabil. Centralizata – 1 buc;
Conditioner – 50 m2	CA50XS1AG 18000 BTU	China	Hisense (Guangdong) Air Conditioning Co., Ltd	Conform caietului de sarcini	<p>Aparat de aer condiționat, HISENSE, de perete de birou , 18000 BTU/h Puterea nominală de răcire (kW/h): 5.0; Puterea nominală de încălzire (kW/h): 5.2; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1500/1600; Consumul de energie în modul așteptare: 1 W Regimuri: Răcire/Încălzire/Uscare/Ventilare Suprafața deservită (m²): 50; Debit de aer (m³ / h) : 880; Agent frigorific – R32 Sunet la nivel interior (dB (A)): 36; Temperaturi exterioare admise (răcire) -15°C ~+50°C ; Temperaturi exterioare admise (încălzire) -20°C ~+24°C ; Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Dimensiuni bloc intern (Lx Îx A): 890 × 300 × 220 mm Controlul de la distanță: Prin telecomandă Diametrul conductei pentru lichid: 6.35 mm Diametrul conductei pentru gaz: 12.7 mm Lungimea maximă a țevii: 20 m Diferența de înălțime - maximă: 15 m Clasa energetică (încălzire/răcire) A++/A+++; Instalarea si materiale necesare sint incluse in pret. Filtru de aer - Golden Fin Greutate netă: 10 kg Termen de garanție : 24 luni</p> <p>L.T.Gheorghe Ghimpu – 2 buc;</p>

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1724998469977 din 30.08.2024									
Obiectul de achiziției: Aparate de aer condiționat și motocoase pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lotul nr. 1 - Aparate de aer condiționat									
42113130-4	Conditioner – 70 m2	buc	3	12620,00	15144,00	37860,00	45432,00	în termen de 20 zile, de la înregistrarea contractului.	
	Conditioner – 25 m2	buc	6	6960,00	8352,00	41760,00	50112,00		
	Conditioner – 50 m2	buc	2	13900,00	16680,00	27800,00	33360,00		
	TOTAL					107420,00	128904,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53