

"APROBAT"



Director "Electro Serevice Grup" SRL

(Denumirea agentului economic)

Gondobescu Stepan

(numele, prenumele)

(semnătura)

23" mai 2024

Lista mijloacelor de protecție a laboratorului

Nr. d/o	Denumirea	În număr de	Numărul P.V.	Data efectuării încercărilor electrice	Data efectuării încercărilor electrice următoare
1	Mănuși dielectrice	2 perechi	354	16.05.2024	16.11.2024
2	Cizme dielectrice	1 perechi	354	16.05.2024	16.05.2027
3	Dizpozitiv mobil de legare la pamint II3PY-1M	2 buc.	354	16.05.2024	16.05.2026
4	Instrument cu mîner izolat				
4.1	Clește plat	1 buc.	354	16.05.2024	16.05.2025
4.2	Cleste de taiat	1 buc.	354	16.05.2024	16.05.2025
4.3	Cleste cu falci ascutite	1 buc.	354	16.05.2024	16.05.2025
4.4	Șurubelnițe	6 buc.	354	16.05.2024	16.05.2025
5	Indicatoare de tensiune				
5.1	Surubelnita indicator	1 buc.	354	16.05.2024	16.05.2025
5.2	Indicator tensiune joasa UNN (IIИH-90)	2 buc.	354	16.05.2024	16.05.2025
6	Indicatoare de securitate	5 buc.			
6.1	„Nu conectați, lucru pe linie”	3 buc.			
6.2	„Cablu sub tensiune”	3 buc.			
6.3	„Lucrați aici”	3 buc.			
6.4	„Legat la pământ”	3 buc.			
6.5	„ Nu deschide se lucreaza ”	3 buc.			
7	Casca de protectie	3 buc.			
8	Ochelari de protectie	3 buc.			

Șef laborator LET

Gîștemulte Radu