


Поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна,фирма)	Тип, марка оборудования.Обозначение документа и номер опрасного листа	Единица измерения	Кол.	Масса кг
<u>ОТОПЛЕНИЕ (Спортивный зал)</u>					
1	Радиатор отопительный стальной ELBA	33-500x2000	шт.	8	
	(крепления к стене, воздушный клапан, заглушка)				
2	Труба из композитного полипропилена с кислородной защитой PP-R, PN20 bar, температура теплоносителя от 20°C до 95°C, температура окружающей среды при проведении монтажных работ от 5°C до 45°C	Ø20x2,8	п.м.	30	
3		Ø25x3,5	п.м.	20	
4		Ø32x4,4	п.м.	20	
5		Ø40x5,5	п.м.	30	
6	Вентиль регулирующий "Giacomini" R401TG		шт.	8	
7	Термостатическая головка		шт.	8	
8	Вентиль запорный "Giacomini" R14TG		шт.	8	
9	Гильза для прохода через стену	Ø50	шт.	4	
10	Муфта с накидной гайкой	Ø20	шт.	32	
11	Муфта с накидной гайкой	Ø40	шт.	2	
<u>ОТОПЛЕНИЕ (Помещения блок А4)</u>					
12	Радиатор отопительный стальной ELBA	22-500x400	шт.	1	
	(крепления к стене, воздушный клапан, заглушка)				
12.1		22-500x600	шт.	1	
13		22-500x1000	шт.	1	
13.1		22-500x1100	шт.	1	
14		22-500x1200	шт.	2	
14.1		22-500x1700	шт.	1	
<div> <div> <div>Изм.</div> <div>Кол.уч.</div> <div>Лист</div> <div>N док.</div> <div>Подпись</div> <div>Дата</div> </div> <div> <div>OBIECTUL: nr.22/07/2019-IVC.CO</div> <div>"REPARAȚIA CAPITALĂ ALE ACOPERIȘURILOR lit. A;lit.A3 ;lit. A4 ;lit.A5 ;lit.A8 A CLĂDIRII LICEULUI TEORETIC "ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÎNT".</div> </div> </div>					
		"REPARAȚIA CAPITALĂ ALE ACOPERIȘURILOR lit. A;lit.A3 ;lit. A4 ;lit.A5 ;lit.A8 A CLĂDIRII LICEULUI TEORETIC "ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÎNT".	Стадия	Лист	Листов
Mân.proiect		Spinenco Ș.	РЕ	1	4
Sp.princ.		Temcalo L.	<div> <div> <div>Спецификация оборудования</div> <div>  <div> SC"MIHANCONS - GRUP" SRL Licenta Seria A MMII Nr. 053804 din 22.12.2016 </div> </div> </div> </div>		
Elaborat		Bordei M.			

Поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна,фирма)	Тип, марка оборудования.Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения	Кол.	Масса кг
15	Труба из композитного полипропилена с кислородной защитой PP-R, PN20 bar, температура теплоносителя от 20°C до 95°C, температура окружающей среды при проведении монтажных работ от 5°C до 45°C Ø20x2,8		п.м.	60	
16	Ø25x3,5		п.м.	30	
17	Вентиль регулирующий "Giacomini" R401TG		шт.	7	
18	Термостатическая головка		шт.	7	
19	Вентиль запорный "Giacomini" R14TG		шт.	7	
20	Гильза для прохода через стену Ø32		шт.	14	
21	Муфта с накидной гайкой Ø20		шт.	30	
22	Муфта с накидной гайкой Ø25		шт.	2	
23	Изоляция из вспененного полиэтилена "Izoflex" Ø25	"Izoflex"	п.м.	10	
	<u>ВЕНТИЛЯЦИЯ (Спортивный зал)</u>				
	<u>Система П1</u>				
24	VEKA INT 1000-12.0 L1 EKO SW2	"Salda"	копл.	1	
	Lпр.=960 м3/ч P=200 Па				
	Nmax.эл.=12.17 кВт ~1/220				
	(в комплекте электрический калорифер, фильтр, пульт Flex, виброопоры, автоматика, заслонка с электроприводом)				
25	Гибкая вставка 400x200	"Salda"	шт.	2	
26	Решетка противодождевая PZ 40-20	"Remak"	шт.	1	
27	Шумоглушитель TKU 40-20 L=1000 мм		шт.	1	
28	Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 400x200	"ACP"	шт.	5	
29	Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,55 мм 400x200		м.п.	20	
30	Изоляция для воздуховодов из минеральной ваты, толщиной 50 мм Isover Rio Alu		м ²	25	
nr.22/07/2019-IVC.CO					лист 2