

Поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод - изготовитель (для импортного оборудования страна ,фирма).	Тип,марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг.
1.9	(РП1,РП2) Щит распределительный металлический навесного исполнения на 24 модуля (IP31)(395x310x120 мм).	ЩРн-24э-1 36УХЛ3	шт.	2	
1.10	(ЩО1, ЩО2, ЩАО1, ЩАО2) Щит силовой распределительный навесного исполнения на 18 модулей с DIN-рейкой (IP31) (265x440x120мм). "ИЭК Молдова", РМ,г. Кишинёв, ул. Мештерул Маноле, т. 479-067.	ЩРн-18э-1 36УХЛ3	шт.	4	
1.11	Выключатель нагрузки (~3), 40А, 400В. Автоматический выключатель 1-полюсный:	ВН-32 3Р 63А	шт.	6	
1.12	- 10А, ~230В (В)	ВА47-29 1Р 10А(В)	шт.	16	
1.13	- 10А, ~230В (С)	ВА47-29 1Р 10А(С)	шт.	4	
	Автоматический выключатель 3-х полюсный:				
1.14	- 10А, ~400В (С)	ВА47-29 3Р 10А(С)	шт.	1	
1.15	- 16А, ~400В (С)	ВА47-29 3Р 16А(С)	шт.	1	
1.16	- 20А, ~400В (С)	ВА47-29 3Р 20А(С)	шт.	1	
	Автоматический выключатель дифференциальный 2-х полюсный:				
1.17	- 16А, ~230В (30мА)	АД-12 2Р 16А 30мА	шт.	4	
1.18	Сумеречный выключатель (~1), 10 А, 230 В, 2 ... 50 лк для монтажа на DIN-рейку, с фотоэлементом для настенного монтажа. "Schneider Elektrik", Германия.	IC50 (15267)	шт.	1	
1.19	Нулевая рабочая шина N с изоляторами на 18 клемм (синего цвета).	ШНИ-6х9-18-У2-С	шт.	6	
1.20	Нулевая защитная шина РЕ с изоляторами на 18 клемм (желтого цвета).	ШНИ-6х9-18-У2-Ж	шт.	6	
1.21	(ЯТП1, ЯТП2) Ящик с понижающим трансформатором (IP31) ~220/12 В, 50 Гц, со птенсельной розеткой ~12 В, с 2-я автоматами 6А(~1) навесного исполнения (142x230x15 мм). "ИЭК Молдова", РМ,г.Кишинёв, ул.Мештерул Маноле, д.9, т.479-067.	ЯТП-0,25-220/12- -2-36УХЛ4	комп.	2	
1.22	Контактор малогабаритный в защитной оболочке (IP54) ~400В, 9А, Uк ~230В.	КМИ-10960 9А в оболочке 220В/ АС-3 IP54 ИЭК	шт.	6	

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

15943 - 1 - EEF.CO

Planşa

2