

Raport unic de verificare

Proiect : “Reconstructia acoperisului bloc “A” la Azilul pentru persoane in virsta si persoane cu dizabilitati din s. Sarata Galbena rn. Hincesti.

Beneficiar : Azilul pentru persoane in virsta si cu dizabilitati din s. Sarata Galbena rn. Hincesti.

Obiect nr. 006-26

Compartimente: Solutii arhitecturale. Elemente de constructii .

1. Date generale: Documentatia de proiect este elaborata de I.I. “Butnaru Petru” .

Arhitect-sef P. Butnaru, certificat de calificare nr. 0099 din 10.07.2025.

Inginer-sef I. Placinta , certificat de calificare nr.0136 din 23.07.2025.

Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 01. din 30. 01. 2026 emis de Primarul com. Sarata Galbena.

Documentatia de proiect prevede lucrari de Reconstructie a acoperisului blocului “A” la Azilul pentru persoane in virsta si persoane cu dizabilitati din s. Sarata Galbena.

Sunt prevazite urmatoarele lucrari :

Desfiintarea acoperisului sarpant existent cu invelitoare din foi asbociment suprafata – 628.0 m.p. .


Executarea centurii din beton armat pe perimetrul peretilor exteriori la cota planseului de pod.

Executarea sarpantei in doua pante cu invelitoare din foi metal profilat suprafata -610.0 m.p.

Executarea sistemului de evacuare organizata a apelor pluviale de pe acoperis , a barierei de siguranta si scarii de acces la cerdac.

2.Obiectii: Obiectiile si neconformitatile depistate in rezultatul verificarii documentatiei de proiect au fost discutate in proces de lucru , acceptate de autorii proiectului si inlaturate prin introducerea in documentatia de proiect a modificarilor si completarilor respective.

3. Concluzii: Documentatia de proiect , supusa verificarii, corespunde actelor normative in vigoare, poate fi propusa spre aprobare si inaintare spre obtinerea autorizatiei de construire.



Plansele sunt stampilate

