Digitally signed by Blaja Irina
Date: 2026.05.06 10:39:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AL REPUBLICII MOLDOVA

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
DIRECŢIA GENERALĂ PREVENŢIE

ÎNCHEIERE DE SECURITATE LA INCENDIU

pentru stabilirea indicilor tehnico-incendiari a materialelor de construcţie/construcţiilor/dispozitivelor

seria CSI nr. 16-20 din 29.07.2020

Solicitant: „ABI-GRUP" SRL, mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. I. Creangă, 41.

Scopul: determinarea capacităţii de stingere a incendiilor a modulului cu gaz (hladon EA 227) de model „Импулс-20", producător ТОВ „НВФ„БРАНД МАИСТЕР", Ucraina.

Obiectul: modul de stingere a incendiilor cu gaz (hladon EA 227) de model „Импульс-20", producător ТОВ „НВФ„БРАНД МАИСТЕР", Ucraina.

Prezenta încheiere de securitate la incendiu confirmă că, **modulul de stingere a incendiilor cu gaz (hladon EA 227) de model „Импулс-20", producător ТОВ „НВФ„БРАНД МАИСТЕР", Ucraina**, prezentat de către „ABI-GRUP" SRL, mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. I. Creangă, 4, **poate fi utilizat pe teritoriul Republicii Moldova.**

Domeniul de folosire conform NCM E.03.05-2004 „Instalaţii automate de stingere şi semnalizare a incendiilor. Normativ pentru proiectare" şi NCM E.03.03-2018 „Dotarea clădirilor şi instalaţiilor cu sisteme automate de semnalizare şi stingere a incendiilor".

Încheierea de securitate la incendiu este eliberată în conformitate cu Legea nr. 267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor" în baza „СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ " но. UA1.166.0021126-16" „ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ но. 35/2016", prezentate în Laboratorul experimental antiincendiar a DGP a IGSU al MAI RM.

Şef-adjunct al IGSU al MAI,
colonel al s/intern **Anatolie Viniciuc**

ex. V. Garbatovschi, I. Bantaş, S. Josan
tel. 022-25-14-90

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
DIRECŢIA GENERALĂ PREVENŢIE

seria CSI nr. 16–20

Scanned with CamScanner