

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII
BIROUL CONTROLUL CALITATII PRODUSULUI - LABORATOARE
LABORATOR PORT
ADRESA: DANA 69 PORT CONSTANTA

Data : 16.03.2023

Pag: 1 / 1

RAPORT DE INCERCARE Nr. 3019 / P

Produsul: PACURA
Client: VITOL GENEVA
Adresa client: PLACE DES BERGUES 3, P.O. BOX 2056, GENEVA
1211 GENEVA 1, ELVETIA

Data esantionarii/Data primirii esantionului: 15.03.2023
Esantionare conform PSP - 13 - 06 efectuada de Lab Port
Cantitate proba incercata: 1 L
Locul esantionarii: P 6 UN dupa m/t SUNPOWER

Nr. plan operati

Cod esantion: 5884/P

Tipul esantionului: COMPUSA

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Metoda de incercare	Valoare determinata	Valoare prevazuta	Exactitate (R/I)
1	Densitate la 15 °C	Kg/m3	SR EN ISO12185:2002	948.1	max. 991	1.5
2	*Densitate la 15 °C, in aer	Kg/m3	CALCULAT	947.0	-	-
3	Punct de curgere	°C	ASTM D 97-17b	+18	max. 30	9
4	Apa ASTM	%(v/m)	ASTM D 95-13(2018)	0.3	max. 0.5	0.2 ml
5	Inflamabilitate PENSKY MARTENS	°C	SR EN ISO 2719:03	118	min. 65	8
6	Vascozitate cinematica la 50°C	mm2/s	SR EN ISO 3104:2020	240	max. 696	18
7	Vascozitate cinematica la 80°C	mm2/s	SR EN ISO 3104:2020	54.4	max. 118	2.5
8	Continut de sulf	%(m/m)	SR EN ISO 8754:2004	0.855	max. 1	0.082
9	Reziduu de carbon	%(m/m)	SR EN ISO 10370:15	8.3	max. 18	1.0
10	Cenusa oxid	%(m/m)	SR EN ISO 6245:2003	0.04	max. 0.1	0.005
11	Sediment prin extractie	%(m/m)	ASTM D 473-22	0.03	max. 0.1	0.04
12	*Putere calorifica inferioara.	Mj/kg	ISO 8217:2019	41.37	min. 40.53	-
13	*Putere calorifica inferioara.	kcal/kg	ISO 8217:2019	9881		-


Observatii/Opinii si interpretari

Aprobat:

Sef Laborator DUMITRU ANCA IULIANA



Intocmit:

Sef Schimb/Laborant Coordonator
MIHAI LACRAMIOARA MADALINA

OIL TERMINAL S.A. CONSTANȚA
BIROUL CONTROLUL CALITĂȚII
PRODUSULUI-LABORATOARE
S8

- Note: 1. Acest RI a fost emis in 3 exemplare si contine 1.pagini
2. Rezultatele prezentate caracterizeaza numai proba incercata
3. Se interzice reproducerea partiala fara acordul laboratorului
4. S - incercare subcontractata
5. * - incercare neacreditata
6. R: reproductibilitate/ I: incertitudine de masurare
7. Observatii/Opinii si interpretari - Nu sunt acoperite de acreditare

COD: PSP-03-F6-07

Revizia: 0