



**United
Chemical
Group**

Republica MOLDOVA
Societatea pe Acțiuni "United Chemical Group"
mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 5, of. 208
WinFax (automat): +373 (22) 728-247
Fax: +373 (22) 728-255
Tel.: +373 (22) 728-555, 728-455
E-mail: comert@ucg.md

**CERTIFICAT DE CALITATE №
(Mostra)**

VTIAMIN KP-32

**Inhibitor al procesului de coroziune și de formare
a depunerilor calcaroase**

Partida №

Data de producere

Masă netă, kg

Masă brută, kg

Ambalaj

Numărul locurilor de ambalare

Perioada de valabilitate garantată

Butoaie, canistre din plastic

24 luni din data producerii

Rezultatele analizei:

Denumire parametru	Cerinte DN	Valori depistate
Aspect exterior	Soluție de culoare galben-deschis sau galben	
Densitate la 20 °C, g/cm ³	0,97– 1,07	
pH-ul soluției de 1%	10,0- 13,0	
Solubilitate în apă	Totală	

Confirmăm, că produsul VTIAMIN KP-32 îndeplinește cerințele TU 2499-001-17875808-15 companiei ООО«Водные Технологии», 115280, Federația Rusă, or. Moscova, str. Avtozavodskaya 14, of.742.

Data:
Sef laborator



Larisa Ciumac