

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1601988841225 (MTender ID)
Denumirea licitației: Conexiuni și elemente de contact

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
31224000-2	Lotul nr. 2: Rack Automatic Transfer Switch (ATS)	STATYS XS 32A	Franta	Socomec	Caracteristici tehnice minime 1. Montare - Max 2U Rack mount 2. Conexiuni de intrare - 2x IEC 60309 32A 2P+E 3. Curentul de intrare - 32A 2P+E 4. Tensiuni de intrare - 230V 5. Tensiuni de ieșire - 230V 6. Frecvența - 50Hz 7. Conexiuni de ieșire (cantitatea de prize) - Min 16xC13, Min 2xC19 8. Protocol de comunicare - HTTP, HTTPS, SNMPv2, v3, SNTP, DNS, DNS test, 9. Monitorizare și control – Monitorizare și control sursa de alimentare 10. Măsurarea parametrilor tehnici - Curent, tensiune, putere, putere activă, frecvență, coeficient de putere, contorizare de consum, etc. 11. Notificări de alerte și evenimente - SMS, E-mail, SNMP trap 12. Interfața de acces - Web, telnet, ssh 13. Display - Da 14. Interfața de comunicare - LAN, RJ45, 10/100Mbps 15. Garanție -2 ani 16. Data de fabricare -Actual la data livrării 17. Versiunea de soft - Actualizat la ultima versiune de software	Caracteristici tehnice 1. Montare - Max 2U Rack mount 2. Conexiuni de intrare - 2x IEC 60309 32A 2P+E 3. Curentul de intrare - 32A 2P+E 4. Tensiuni de intrare - 230V 5. Tensiuni de ieșire - 230V 6. Frecvența - 50Hz 7. Conexiuni de ieșire (cantitatea de prize) - Min 16xC13, Min 2xC19 8. Protocol de comunicare - SNMP 9. Monitorizare și control – Monitorizare și control sursa de alimentare 10. Măsurarea parametrilor tehnici - Curent, tensiune, frecvență 11. Notificări de alerte și evenimente - SNMP trap 12. Interfața de acces - telnet 13. Display - Da 14. Interfața de comunicare - LAN, RJ45, 10/100Mbps 15. Garanție -2 ani 16. Data de fabricare -Actual la data livrării 17. Versiunea de soft - Actualizat la ultima versiune de software 18. Dispozitiv încorporat de protecție împotriva returului de energie în rețea pentru o integrare electrică și mai ușoară.	EN 62310-2 EN 60950-1

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Roman Banaru**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: SC „Avantcons Grup” SRL

Adresa: **str. Columna, 173, MD2004, mun.Chisinau, RM**