

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1653910866367
Obiectul achiziției: <i>Generator de curent electric</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 <i>Generator de curent electric</i>	FULL FR 200	Turcia	Topçular Endüstriyel Üretim ve Yatırım A.Ş.	1. Tensiunea-400V; 2. Frecvența - 50Hz; 3. Toleranța la tensiune - 1 % 4. Tip combustii -diesel; 5. Răcire motor - lichid; 6. Turații motor- 1200-1500 rpm/50Hz; 7. Eficiența - 95%; 8. Temperature mediului ambient: -30° C+40° C; 9. Locul de amplasare- interior; 10. Fără AVR. 11. Grad de protecție - IP 54; 12. Factor de putere cosφ-0.8;	1. Tensiunea-400V; 2. Frecvența - 50Hz; 3. Toleranța la tensiune - 1 % 4. Tip combustii -diesel; 5. Răcire motor - lichid; 6. Turații motor - 1500 rpm/50Hz; 7. Eficiența - 95%; 8. Temperature mediului ambient: -30° C+40° C; 9. Locul de amplasare- interior; 10. Fără AVR. 11. Grad de protecție - IP 54; 12. Factor de putere cosφ-0.8;	

			13. Regimul neutrului TN-C; 14. Regulator de turatii - electronic; 24. Toba de eşapament; 15. Capacitate rezervor - suficienta pentru funcţionare min. 24 ore in sarcina maximala; 16. Generatorul va fi montat in carcasa insonorizata pentru atenuarea zgomotelor LWA (izolat fonic pentru maxim 96db la sarcina maximala) conform CE2000/14/EC; 17. Carcasa generatorului va fi protejata împotriva coroziunii prin vopsire antirugina; 18. Accesul facil la consumabile si componentele acestora, cu acces in timpul mentinantei si intretinere se va face prin uşile carcasei; 19. Panou local de comanda si control (comanda pornirea sau oprirea automata/manuala a generatorului la lipsa sau apariţia tensiunii de la sursa de baza) Funcţii de baza: Pornirea/oprirea automata a generatorului; • Asigura protectia generatorului, pornire eşuata, presiune scăzută a uleiului, temperatura ridicata a motorului^ supraturatie, subturatie, tensiune mica, tensiune mare, fregventa mare, fregventa mica,, avarie incarcator de baterii, avarie in sistemul de preincalzire a generatorului pentru pornirea sigura la temperature scăzute, intensitatea curentului,; protectie termica; • Monitorizează si verifica continuu parametrii de funcţionare a generatorului;...» Permite efectuarea in regim de test pornire manuala si automata; • Monitorizează indicii tensiunii de baza, lipsa unei faze, lipsa fazelor si parametrii lor precum fregventa, curentul; • Contorizarea orelor de lucru a generatorului; • Evidenta erorilor tehnice si pornirilor eşuate; • Indicarea la moment nivelul combustibilului in rezervor; • Sarcina asigurata la moment din sursa autonoma, Curentul (I, A) si Puterea (P, kW); • Indicarea stării bateriei de acumulator.	13. Regimul neutrului TN-C; 14. Regulator de turatii - electronic; 24. Toba de eşapament; 15. Capacitate rezervor – 1000 litri, suficienta pentru funcţionare 25,31 ore in sarcina maximala; 16. Generatorul va fi montat in carcasa insonorizata pentru atenuarea zgomotelor LWA (izolat fonic pentru maxim 96db la sarcina maximala) conform CE2000/14/EC; 17. Carcasa generatorului va fi protejata împotriva coroziunii prin vopsire antirugina; 18. Accesul facil la consumabile si componentele acestora, cu acces in timpul mentinantei si intretinere se va face prin uşile carcasei; 19. Panou local de comanda si control (comanda pornirea sau oprirea automata/manuala a generatorului la lipsa sau apariţia tensiunii de la sursa de baza) Funcţii de baza: Pornirea/oprirea automata a generatorului; • Asigura protectia generatorului, pornire eşuata, presiune scăzută a uleiului, temperatura ridicata a motorului^ supraturatie, subturatie, tensiune mica, tensiune mare, fregventa mare, fregventa mica,, avarie incarcator de baterii, avarie in sistemul de preincalzire a generatorului pentru pornirea sigura la temperature scăzute, intensitatea curentului,; protectie termica; • Monitorizează si verifica continuu parametrii de funcţionare a generatorului;...» Permite efectuarea in regim de test pornire manuala si automata; • Monitorizează indicii tensiunii de baza, lipsa unei faze, lipsa fazelor si parametrii lor precum fregventa, curentul; • Contorizarea orelor de lucru a generatorului; • Evidenta erorilor tehnice si pornirilor eşuate; • Indicarea la moment nivelul combustibilului in rezervor; • Sarcina asigurata la moment din sursa autonoma, Curentul (I, A) si Puterea (P, kW); • Indicarea stării bateriei de acumulator.	
--	--	--	---	---	--

				20. Termenul de garanție minim 2 ani sau 750 ore de lucru în sarcină. 21. Spitalul Raional Hîncești - P=200/180 kVA, 160/144kW; 22. Livrarea, instalarea, montarea și reglarea în decurs de 30 de zile după semnarea contractului din contul vânzătorului 23. Servicii de instalare și programare a generatorului.	20. Termenul de garanție - 2 ani sau 750 ore de lucru în sarcină. 21. Puterea generatorului - 200/181 kVA, 160/145kW; 22. Livrarea, instalarea, montarea și reglarea în decurs de 30 de zile după semnarea contractului din contul vânzătorului 23. Servicii de instalare și programare a generatorului.	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____
Nume: Mihalachi Alexandru
În calitate de: Director executiv
Ofertantul: SC „PROMO-SOLUȚII” SRL
Data: 06.06.2022